



Tilgjengelig vannmengde	
	Høydebasseng
	Reduksjonsventil
	Stengt ventil
Trykksone	
	Nedstrøms Knarvik HB
	Såta
	Rådhuskummen
	Gymnaskummen
	Stallane
	Isdal-Alverflaten
	Hovedledning
Vannmengde	
	0 - 10 l/s
	10 - 20 l/s
	20 - 30 l/s
	30 - 40 l/s
	40 - 50 l/s
	50 - 60 l/s
	60 - 80 l/s
	80+ l/s

Dette kartet viser tilgjengelige vannmengder, ved maksimalt forbruk.  
 Krav om resttrykk i kummen på 20 mVs, og krav om resttrykk i ledningsnettet på 5 mVs

Tegningsnummer 3.1.2		0 50 100 m
Til godkjenning av oppdragsgiver	Lindås kommune	1:3 500 (A1)