



KVASSNESSTEMMA

TEGNFORKLARING

Eksisterende	Prosjektert	Prosjektert annen entreprise

Drensrenne	Prosjektert

- MERKNAD**
- OV til mottakskulp granittrenne
 - OV til fotskraperist
 - Anboring av ø160mm OV til eks. ø1000mm betong OV. Anboring i øvre 1/3-del av rør med pakning.
 - Drensrenne ø200mm, støpejernsrør D400. Med sandfang. Lengde 8,0m. Topp renne = +30,6 moh - utløp = +30,0 moh.

ARBIDSTEGNING

Rev.	A	Dato	27.08.2019	THF	Plussing drensrenne i nedkjøringsrampe garasje. Dim. stikkledn. Stikk drens sprinkler.
Rev.		Dato		THF	Revisjonen gjelder

Oppdragsgiver: **RNH Helsehus - Consto AS**

Prosjekt: **Region Nordhordland Helsehus. Vann- og avløpsplan.**

Tegn.	THF	Kontr.	ANH	Godk.	THF
Dato:	03.07.2019				
Målestokk:	1:250				
Formater:	A1				
Prosjekt:	19002				
Tegning:	GH01				

haugen vva Kanalveien 5, 5068 Bergen, Tlf. 55 59 82 60, e-post: post@haugenvva.no