



Jon Einar Veland
Dordihaugen 1
5955 LINDÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 18/3422 - 19/26289

Saksbehandlar:
Ingrid Bjørge Pedersen
Ingrid.Bjorge.Pedersen@lindas.kommune.no

Dato:
03.09.2019

Vedkomande løyve til oppføring av garasje - gbnr 108/321 Lindås

Saka gjeld søknad om oppføring av garasje handsama i vedtak datert 20.02.2019, der det vart gjeve løyve til garasje på om lag 95 m² BYA.

Det er i etterkant oppdaga at garasje ligg over kommunal vass- og avlaupsleidning og saka difor ikkje er avklart privatrettsleg, jf. Standard abonnentvilkår der det er eit krav på minsteavstand på 4 meter i frå offentleg leidningsnett.



I fyste omgang vert det krevje full stans i vidare arbeid på garasjen, til saka er ferdig handsama her hos oss. Arbeidsstaden må sikrast forsvarleg.

Du må ta kontakt med avdeling for vatn og avløp for avklaring av kva du kan gjere vidare, og eventuelt søke om dispensasjon for plassering av garasje nærare vatn og avløpsleidningar enn 4 meter, eller omlegging av leidningstrasè.

Med helsing

Siril Sylta
avdelingsleiar

Ingrid Bjørge Pedersen
rådgjevar



Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Knut Willie Jacobsen

Garvik

5912

SEIM

Mottakarar:

Jon Einar Veland

Dordihaugen 1

5955

LINDÅS