

---

**Fra:** Stine Brandsdal <stine.brandsdal@nhtrans.no>  
**Sendt:** fredag 13. september 2019 12:54  
**Til:** Eirik Berntsen  
**Kopi:** 'ketil@ingdombe.no'  
**Emne:** SV: Behov for noen avklaringer - gbnr 137/772 - To lagerhaller

Hei,

Se svar under angående grenser.

Stadfester med dette at Nortrans veg og anlegg AS står som tiltakshaver på tiltak på eiendommen til Entreprenørparken AS. Det godkjennes av Entreprenørparken AS at det settes opp to plasthaller på tomten, samt andre nødvendige tiltak på tomten som følge av dette.  
Mvh Stine Brandsdal, dagligleder Entreprenørparken AS

Mvh

**Stine Brandsdal**  
Daglig leder



[www.nhtrans.no](http://www.nhtrans.no)

Kvassnesvegen 33, 5914 Isdalstø  
Tlf 906 67 872

---

**Fra:** Ketil Dømbe <[ketil@ingdombe.no](mailto:ketil@ingdombe.no)>  
**Sendt:** tirsdag 10. september 2019 14:13  
**Til:** Stine Brandsdal <[stine.brandsdal@nhtrans.no](mailto:stine.brandsdal@nhtrans.no)>  
**Emne:** VS: Behov for noen avklaringer - gbnr 137/772 - To lagerhaller

---

**Fra:** Eirik Berntsen <[eirik.berntsen@lindas.kommune.no](mailto:eirik.berntsen@lindas.kommune.no)>  
**Sendt:** tirsdag 10. september 2019 12:59  
**Til:** [ketil@ingdombe.no](mailto:ketil@ingdombe.no)  
**Emne:** Behov for noen avklaringer - gbnr 137/772 - To lagerhaller

Hei igjen,

Eg har to små spørsmål til søknaden deira.

1. Dere har plassert den største hallen fire meter i frå nabogrensa. Denne hallen er derimot ca. 10 meter høg. Det vil seia at kravet til avstand til nabogrena er 5 meter (halve høgda). Er det greitt for dykk at eg sett eit vilkår i løyvet at hallen plasserast 5 meter i frå nabogrense? Eller er dette noko dykk vil få nabosamtykke til, eller søke dispensasjon i frå med den innsendte

avstanden? Ønske om plassering så nært grensen som mulig, men om det vil forlenge saksbehandlingstid så setter vi den 5 meter frå.

2. Kan dykk senda inn ein kort stadfesting i frå eigar (Entreprenørparken AS) av eigedommen at tiltakshavar har løyve til å føra opp hallane der? Ein epost vil være tilfredsstillande.

Fint om du bekreftar at du har mottatt denne eposten, og kjem tilbake til meg med den nødvendige informasjonen.

## Med helsing

**Eirik Berntsen** | rådgjevar byggesak

**E-post:** [eirik.berntsen@lindas.kommune.no](mailto:eirik.berntsen@lindas.kommune.no) | **Telefon:** +47 56 37 56 36

**Kundesenter:** +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** [www.lindas.kommune.no](http://www.lindas.kommune.no)



Tenk miljø før du skriv ut denne e-posten.

Er meldinga motteke hjå feil adressat, ver venleg å slette den frå postsystemet.

---

**Fra:** Ketil Dømbe [<mailto:ketil@ingdombe.no>]

**Sendt:** fredag 30. august 2019 12:46

**Til:** Postmottak Lindås; Eirik Berntsen

**Kopi:** Are Poulsen; 'Stine Brandsdal'

**Emne:** saksnr.: 19/2206 - Samtykke Arbeidstilsynet

Hei

Vedlagt oversendes samtykke fra Arbeidstilsynet i ovennevnte sak. (Det er sendt direkte fra Arbeidstilsynet også, men vi legger den ved her for å sikre at den kommer rask på rett sak).

Da den omsøkte hallen er viktig for driften av vintervedlikehold av veiene i Lindås Kommune håper vi at denne kan behandles så snart som mulig.

Det var ikke mulig å søke om dette tiltaket før det som ble gjort, da kontrakten for vintervedlikeholdet ble inngått litt før ferien.

Er det mulig å få et signal om når vi kan forvente et vedtak?

Med vennlig hilsen  
Ing. K. Dømbe

Ketil Dømbe

+47 970 25 096