

SØKNAD OM DISPENSASJON

Gnr. 108 , Bnr. 3217

i Lindås kommune

I h.t. Lov om planlegging og byggesaksbehandling
av 27.juni 2008 nr. 71. Ajourført med endringer senest
ved lov 08.mai 2009 nr. 27, delvis trådt i kraft 01.juliu 2009,
søkes det herved om dispensasjon fra avstandskravet mot grense,
for å kunne bygge **garasje** nærmere enn 4,0m.

Nåv. vann- og avløpsledninger som ligger i grunnen hvor
den nye garasjen skal oppføres, blir omlagt til området på 2,5 m.
mellom garasjen – og grensen til eiendommen 108/284.

Denne løsningen er fremlagt for VA- avderlingen ,
og godkjenning derfra er vedlagt denne søknad.

Seim , 29. 10. 2019



Knut Willie Jacobsen

Arkitekt Knut Willie Jacobsen , SØK , PRO

Knut Willie Jacobsen

Fra: Ove Myking <ove@alversund-maskinstasjon.no>
Sendt: 25. oktober 2019 17:04
Til: Knut Willie Jacobsen
Emne: VS: Omlegging av eksisterende ledningsanlegg Gnr 108 Bnr 321
Vedlegg: Omlegging av eksisterende ledningsanlegg Gnr 108 Bnr 321.pdf

Hei 😊
Her må vi lage til en ny søknad.
Ser du på denne 😊

Med vennlig hilsen



**Alversund
Maskinstasjon A.S**

Daglig leder
Ove Myking

Mob: 91852501
Epost: ove@alversund-maskinstasjon.no
Web: www.alversund-maskinstasjon.no
Adresse: Buhaugen 6, 5911, Alversund

Fra: Arne Helgesen <Arne.Helgesen@lindas.kommune.no>
Sendt: fredag 25. oktober 2019 10:58
Til: Ove Myking <ove@alversund-maskinstasjon.no>
Kopi: Atle Dingen <Atle.Dingen@lindas.kommune.no>
Emne: SV: Omlegging av eksisterende ledningsanlegg Gnr 108 Bnr 321

Tenker at det er mulig å gjera det på denne måten, og at vi kan gi dispensasjon til etablering av ny garasje nærere bygg enn 4.m. . Da må det sendes inn nye teikningar osv. der ein legg ved denne teikninga, med uttale frå teknisk va. Omlegging av hovudleidningar må gjærast i nært samarbeid med VA avdelinga, ein må rekna med at det her må etablerast by pas og nødvendige tiltak, for å sikre at alle abonnentar i området har vatn, og at ein unngår trykklaust nett.


Omlegging kan starte når ein har fått ny godkjenning frå Byggesak.

Fra: Ove Myking [<mailto:ove@alversund-maskinstasjon.no>]
Sendt: mandag 14. oktober 2019 14.38
Til: Arne Helgesen
Emne: Omlegging av eksisterende ledningsanlegg Gnr 108 Bnr 321

Hei :-)
Ser du på dette forslaget.



Ledningene legges i forskriftsmessige dybder i feltet mellom garasjen – og nabogrensen, som er ca. 2- 2,5 m. mot eiendommen 108/284



Prosj. omlegging av vann- og avløpsledninger på gbnr. 108/321 , Lindås
Mål = 1:200

Seim , 10.10.2019 , Arkitekt Knut Willie Jacobsen