



BERGEN RØRTEKNIKK AS
LEIRVIKFLATEN 23
5179 GODVIK

Referanser:

Dykkar: Ref.:IKAMIU- Skjemanr.:3934
Vår: 19/2764 - 19/32584

Saksbehandlar:

Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:

05.11.2019

Godkjend melding om utvendig rørlegging- gbnr 188/776 Gjervik ytre

Vi viser til mottatt rørleggjarmelding for utvendig arbeid for nytt boligbygg i Lonsvegen.

Rørleggjarmeldinga vert godkjend slik den ligg føre. Vær oppmerksom på type brannhydrant Lindås Kommune godkjenner hydrant utan kom, men da skal avstikk fra VK. Fram til hydrant væra utan bolter og flensar, kun baio koplingar. Tilsvarande hydranter er montert på 188/775. Ta kontakt for eventuelle spørsmål, dersom noko er uklart.

Når arbeidet er ferdig, må det sendast inn ferdigmelding med oppdaterte innmålingsdata på sosifil.

Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

BERGEN RØRTEKNIKK AS

LEIRVIKFLATEN 23 5179

GODVIK

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

