

Knarvik ungdomsskule

Besøksadresse: Juvikstølen 17, 5914 Isdalstø

Telefon: 56 37 50 52

E-post :

knarvik_ungdomsskule@lindas.kommune.noHeimeside: <http://www.minskole.no/knarvik>

01.12.2014

Rådmannen i Lindås
 Einingsleiar eigedom

Vedkomande inneklima ved Knarvik ungdomsskule.

Heilt sidan skulen vart utbygd har elevane ved skulen klaga over at det er ei ubehageleg lukt spesielt i 1. etasje. Denne lukta er sterkare måndagsmorgon, då ventilasjonsanlegget ikkje er i drift i helga. De er utført både luftmålingar og fuktmålingar i betongen i golvet.

Skulemiljøutvalet er uroleg over at den plagsame lukta ikkje forsvinn. Rektor fortel at han har teke saka opp i vernerundar dei siste åra. Vi ber om at det vert sett på saka og gjort tiltak for at dette skal bli betre.

Ein annan ting som må ordnast opp i er ventilasjonen på auditorium Midtgard. Rektor fortel at der er ein ventil som skal regulere luft inn og ut av rommet som ikkje verkar. Rektor seier han har sendt fleire meldingar til eigedom om dette utan at det har vorte følgd opp.

Elevar og tilsette har i ei årrekkje bedt om støyreducerande tiltak i musikkrom, fellesgang for 10. trinn og i det store atrium.

Vi ber om at det vert gjort tiltak slik at vi kan vere trygg på at inneklimatet på skulen er godt og tilfredsstillende alle krav i forhold til helse, miljø og tryggleik.

Helsing



Marie Nygård

Leiar skulemiljøutvalet.

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
3 - 12. 2014	
Ark. saksnr	Løpenr.
14/7752	
Saksnr	Tilgangskode

