



Lindås Rør & Sanitær AS
Heine Nævdal

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/4587 - 15/884

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Iø
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
15.01.2015

Svar på rørleggjarmelding - gbnr 185/112 Isdal. Bustad m/sekundæreining.

Delegert sak.

Vi viser til rørleggjarmelding m/vedlagte planteikningar og situasjonsplan, av 18.09.2014.

Adresse byggeplass : Litlevika 77, 5914 Isdalstø
Type bygg : Bustad m/sekundæreining.
Type arbeid : Tilkopling til offentleg vatn og avløpsanlegg og utføring av sanitæranlegg.

SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningslova, og vert ikkje tillete satt i gang før det ligg føre løyve til igangsetjing.

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Det skal sendast inn ferdigmelding til kommunen når arbeidet er utført (skjema vedlagt).

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 1503 22 54567
Org.nr. 935 084 733



Faktura for tilknytingsgebyr følger vedlagt til eigar, og vi gjer merksam på at arbeidet ikkje må igangsetjast før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Kari Elisabeth Io
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Heidi Klieven

Mykingvegen 855 5913

EIKANGERVÅG

Mottakar:

Lindås Rør & Sanitær AS

