Murerfirma Per Arne Bekken AS
Skarsvegen 615
5911 ALVERSUND
Telefon: 91122821
Mobil: 91122821
Epost: pabekken@broadpark.no
Org. nr: 997857747

Revisjonsdata
System utarb.: 01.01.2012
HMS revidert:
KS revidert: 30.01.2014
Utskriftsdato 12.01.2015

Område/henvisning	Kontrollpunkt	OK	Avvik/kommentarer	Dato	Sign.
MEMBRANARBEIDER (fortsettelse)					
	Limte og løse banevarer	x		28/11	PBB
	Skjøter er sveiset i samsvar med leverandørens anvisning	x			
	Løse banevarer: Omlegg i skjøter = 100 mm	x			
ETTERARBEID					
	Vanntett foretatt				
	Membranen er beskyttet med myk matte, vinylbelegg eller tilsvarende hvis golvet utsettes for gangtrafikk				

Følgende tilleggsdokumentasjon er vedlagt:
☒ Foto ☒ Sertifikat/anvisning fra leverandør ☐ Annet