

Fra: Bakke Øystein <Oystein.Bakke@bkk.no>
Sendt: 28. januar 2015 15:49
Til: Thor-Henrik Fredriksen; Arne Helgesen; Arne Eikefet
Kopi: Atle Dingen
Emne: VS: VA trase
Vedlegg: Presentasjon VA Grøft 20150128.pdf; Anleggsvei 3D 1.png; Anleggsvei 3D 2.png; Anleggsvei 3D 3.png

Hei

Oversender som avtalt forslag fra vår entreprenør vedr. ledningstrase mellom tomt og høgdebasseng. Vil redusere sprengningsbehovet betraktelig og påfølgende lavere kostnad for Lindås kommune.

Imøteser synspunkter fra Haugen VA og Lindås kommune så raskt som mulig.

Mvh
Øystein Bakke

Fra: Bjørn Ove Bue [<mailto:bjorn.bue@ttas.no>]
Sendt: 28. januar 2015 15:01
Til: Bakke Øystein
Kopi: Jan Sigbjørn Mydland; oystein.revheim@multiconsult.no
Emne: VA trase

Hei.

Her er forslag til ny trase.

Har laget ny adkomst opp til vei ved kabeltrase som rør kan ligge i, vi vil da slippe å måtte støpe propp grunnet stigning samt at det blir en god adkomst vei til kabeltrase.

Videre fra kabeltrase til toppen er det godt mulig å legge rør uten å måtte skyte grøft.

Det vil ca bli 1300fm3 med fjell som kan komme godt med til veibygging.

Med vennlig hilsen



Bjørn Ove Bue
Plan & Geomatikk
Tlf 97055791
bjorn.bue@ttas.no
www.ttas.no

This message and any attachment is intended for the person(s) named above only. It may contain information that is confidential or legally privileged. If you have received this communication in

error, please erase all copies of the message and its attachments and notify us immediately. Thank You.

This footnote confirms that the email and attachment(s) has been swept by our anti-virus solution for the presence of known computer viruses.