



TEGNFORKLARING

| Eksisterende | Prosjektert |
|--|--|
| Vannledning (VL) | Vannledning (VL) |
| Spillvannledning (SP) | Spillvannledning (SP) |
| Overvannledning (OV) | Overvannledning (OV) |
| Ledning utgår | Ledning utgår |
| Stakekum (S/O) | Stakekum (S/O) |
| Ministakekum (S/O mini) | Ministakekum (S/O mini) |
| Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V) | Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V) |
| Lufteventil | Lufteventil |
| Stoppekran på vannledning | Stoppekran på vannledning |
| Sandfangskum m/kuppelrist (SF) | Sandfangskum m/kuppelrist (SF) |

Avstikk til eneboligtomt:
 ø32mm PE80 PN10 VL
 ø110mm PVC SN8 SP
 ø110mm PVC OV
 Legges med min. fall 15‰

Avstikk til tomter avsluttes min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøft eller 2,0m innenfor tomtegrense. Det sprenges grøft min. 2,0m videre fra avslutning avstikk.

Rev. Dato Sign. Revisjonen gjelder

Oppdragsgiver: **LINDÅS TOMTESELSKAP AS**

Prosjekt: **KLØVE. SVEENE BUSTADFELT B4-B6. Plan og lengdeprofil ledninger veg FV4, kum S4-O13 og S12-EKS3.**

Tegn. THF Kontr. THF Dato: 04.02.15

Målestokk: 1:500/100 AT

Prosjekt: 2713

Tegning: GH03

haugen vva Fabrikkgaten 7B 5059 Bergen Tlf. 55 59 82 60 e-post: post@haugenvva.no