

Heine Nævdal

Fra: Johnny Birkeland <johny.birkeland@septik24.no>
Sendt: 4. februar 2015 14:29
Til: Heine Nævdal
Emne: VS: Avstander til slamavskiller

Hei.

Viser til telefonsamtale.

JBT kan tømme denne tanken viss utført tilleggsarbeid blir som beskrevet.

Høyde frå bunn tank til veg der bilen står må ikkje overstige 8 høydemeter.

Mvh

Johnny Birkeland
Senior

Tlf: +47 57 78 11 78
Mob: +47 97 01 00 88
Fax: +47 57 78 11 71
E-post: johny.birkeland@septik24.no
Nettside: www.septik24.no

Johnny Birkeland
TRANSPORT
septik24.no

Fra: Johnny Birkeland Transport
Sendt: 4. februar 2015 11:32
Til: Kenneth Birkeland
Kopi: Johnny Birkeland
Emne: VS: Avstander til slamavskiller

Hei Johnny og Kenneth
Kan de sjå under, og svare?

Mvh

Monica Daae
Driftssjef

Tlf: +47 57 78 11 70
Mob: +47 40 03 80 40
Fax: +47 57 78 11 71
E-post: birkeland@septik24.no
Nettside: www.septik24.no

Johnny Birkeland
TRANSPORT
septik24.no

Fra: Heine Nævdal [<mailto:heine@lindas-ror.no>]

Sendt: 4. februar 2015 11:16

Til: Johny Birkeland Transport

Emne: SV: Avstander til slamavskiller

Heisann.

Denne kunden her har nå kommet frem til en løsning med borehull til tomten, for å ikke overstige høydeforkjellen som er satt som krav. Han ønsker da å fastmontere en slange for enkel tilkobling for deer, maks 30 m ifra vei. Total lengde ifra bil til tank vil da være ca 120 m.

Om det da vil være mulig for dere å tømme tanken, kunne dere sett på vedlagt dokument, og evt. konstantert at dersom det vil laget som beskrevet, vil dere ha mulighet til tømning av tank ?

Får ikke godkjent av kommunen før deres krav for tilkomst til slamtømming er opprettholdt ☺

Mvh

Lindås Rør & Sanitær AS

Heine Milde Nævdal

heine@lindas-ror.no

tlf 46 42 76 70



Fra: Johny Birkeland Transport [<mailto:birkeland@septik24.no>]

Sendt: 13. januar 2015 11:20

Til: Heine Nævdal

Emne: SV: Avstander til slamavskiller

Hei

Slambilen som kjører i rute har ca 70-80 meter på bil. Men det er viktig at høgdeforskjell fra bil til tank ikke er over 8-10 meter!

Mvh

Monica Daae

Driftssjef

Tlf: +47 57 78 11 70

Mob: +47 40 03 80 40

Fax: +47 57 78 11 71

E-post: birkeland@septik24.no

Nettside: www.septik24.no

Johny Birkeland

TRANSPORT

septik24.no

Fra: Heine Nævdal [<mailto:heine@lindas-ror.no>]

Sendt: 13. januar 2015 07:24

Til: Johny Birkeland Transport

Emne: Avstander til slamavskiller

Hei hei.

Vi holder på med en fritidsbolig, som vil ha litt utfordringer med avstand til slamavskiller for tømning.
Hva er maks lengde som vil være mulig for dere å utføre slamtømming ?

Mvh

Lindås Rør & Sanitær AS

Heine Milde Nævdal

heine@lindas-ror.no

tlf 46 42 76 70

Bademiljø®