

---

**Fra:** Atle Dingen  
**Sendt:** 11. februar 2015 09:55  
**Til:** Inger Opheim Hindenes; 'anders@haugen-vva.no'  
**Kopi:** Arne Helgesen; Arne Eikefet; Knut Espetvedt  
**Emne:** VS: Vannledning Nordhordland næringspark  
**Vedlegg:** 2513-B01\_2\_ Søknad tilknytning VA.pdf; 2513-Tegningsliste.pdf; 2513-GH01.pdf; 2513-GH02.pdf; 2513-GH03.pdf; 2513-GH04.pdf; 2513-GH05.pdf; 2513-GH06.pdf; 2513-GH10.pdf; 2513-GH11.pdf

Hei!

Forstod det slik at Teknisk drift skulle godkjenne Teknisk plan i forbindelse med byggesaken. Teknisk Drift har ein dialog med utbyggar i denne saka når det gjeld plan for vatn og avløp. Vannleidningen skal aukast i dimensjon frå 110mm til 200mm med tanke på vidareføring mot Eknes ved ein seinare anledning.

Dette med tanke på auka sikkerheit i vassforsyninga for dette området.

VA-anlegga skal vere prosjekterte og utførte i samsvar med VA-Norm for Lindås kommune.

Teknisk drift godkjenner dei tekniske VA planane for Nordhordland Næringspark slik dei no ligg føre.

Atle Dingen

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Atle Dingen  
Sendt: 21. januar 2015 09:25  
Til: Arne Helgesen; Knut Espetvedt  
Kopi: Arne Eikefet  
Emne: VS: Vannledning Nordhordland næringspark

Hei!

Innvendingar til planene for vatn og avløp?

Blir forandringer på dimensjoner og deler men det tar vi etterkvart!

Atle

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Anders Haugen [<mailto:anders@haugen-vva.no>]  
Sendt: 21. januar 2015 09:19  
Til: Atle Dingen  
Kopi: Tommy Gulbrandsøy  
Emne: SV: Vannledning Nordhordland næringspark

Hei igjen!

Kan du gi en uttalelse til planene for vann og avløp til feltet slik de foreligger nå, så skal jeg revidere de etter hvert. De trenger en godkjenning fra dere nå i forbindelse med byggesaken, for å få tillatelse til å begynne og planere inne på selve industriområdet.

Med vennlig hilsen  
Anders Haugen  
Haugen VVA AS  
Fabrikkgaten 7B - 5059 Bergen  
Tlf.: 55 59 82 66 / 958 23 308  
<http://www.haugenvva.no>

-----Opprinnelig melding-----  
Fra: Atle Dingen [<mailto:Atle.Dingen@lindas.kommune.no>]  
Sendt: 21. januar 2015 07:19  
Til: Anders Haugen  
Kopi: Knut Espetvedt; Arne Helgesen; Arne Eikefet  
Emne: SV: Vannledning Nordhordland næringspark

Hei!

Lindås kommune vil auka dimensjonen på vannledningen frå 110 til 200mm på strekket frå Vahaugen pumpestasjon fram til vegkryss til industriområdet ved avkjørsel frå E39.

Vi får komme tilbake til nærmere spesifisering på deler, vannkummer m.m.

Du får prosjektere det som var i utgangspunktet også får vi bli einige om kostnadsfordelinga for auka dimensjon samt deler.

Avløpsledningen frå industriområdet fram til Vahaugen pumpestasjon blir uendra slik vi tidligare var einige om. (privat)

Eg er på ferie neste veke slik at Arne Helgesen er tilgjengeleg ved spørsmål.

Mvh Atle Dingen  
Ass. Einingsleiar Teknisk drift, Lindås kommune  
☎56 37 56 85  
☎46 80 80 34  
[atle.dingen@lindas.kommune.no](mailto:atle.dingen@lindas.kommune.no)  
P Tenk på miljøet - må du skrive ut denne e-posten?

-----Opprinnelig melding-----  
Fra: Atle Dingen  
Sendt: 19. januar 2015 07:50  
Til: 'Anders Haugen'  
Kopi: Knut Espetvedt; Arne Helgesen; Arne Eikefet  
Emne: SV: Vannledning Nordhordland næringspark

Hei!

Vi har diskutert det ja og eg kjem tilbake til deg onsdag 21 januar med type leidning og dimensjon.

Atle

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Anders Haugen [<mailto:anders@haugen-vva.no>]

Sendt: 19. januar 2015 07:35

Til: Atle Dingen

Emne: Vannledning Nordhordland næringspark

Hei!

Har dere hatt noe avklaring angående dimensjon vannledning til Nordhordaland næringspark?

Mvh Anders Haugen