



Stendal VVS  
Blombakken 1  
5911 ALVERSUND

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 14/6559 - 15/6353

Saksbehandlar:  
Kari Elisabeth Io  
KEI@lindas.kommune.no

Dato:  
17.03.2015

## Svar på rørleggjarmelding - gbnr 214/97 Fyllingsnes - hytte riving og nybygg.

Delegert sak.

Vi viser til rørleggjarmelding m/vedlagt planteikning/oppleggskjema og situasjonsplan, mottatt 12.03.2015.

Adresse byggeplass : Litlevågsbrotet 31, 5913 Eikangervåg  
Type bygg : Hytte riving og nybygg.  
Type arbeid : Tilknytning til kommunalt vatn.

Byggesak har gjeve utsleppsløyve og løyve til utføring av felles avløpsanlegg for denne eigedomen og gbnr 214/99. (Sak 10/1513 av 02.02.2011).

### SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

#### Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonntent sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompensierende tiltak.



Det skal sendast inn ferdigmelding til kommunen når arbeidet er utført (skjema vedlagt).

Tidlegare eigar av eksisterande hytte (Johny Hjelle) har betalt tilknytingsgebyr for vatn i 2011.  
Vedlagt følgjer tilleggsfaktura til noverande eigar for større areal på ny hytte.

Med helsing

Kari Elisabeth Iø  
saksbehandlar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**

Kenneth Tredal og Cecilie Wiken  
Moberg

Leknesvegen 134 5915

HJELMÅS

**Mottakar:**

Stendal VVS

Blombakken 1 5911

ALVERSUND

