



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Bergen)

F. reg. 965 141 618 MVA

Box 75

NO-5841 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

Fax:

Lindås kommune
Tekn.drift
Lindås rådhus
Kvernhusmyrane 41
5914 Isdalstø
Attn: Arne Eikefet

AR-15-MX-001359-01



EUNOBE-00014380

Prøvemottak: 21.04.2015

Temperatur:

Analyseperiode: 21.04.2015-27.04.2015

Referanse: Storavatn vv, Veke 17

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2015-0421-119	Prøvetakingsdato:	21.04.2015
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	R. Seim
Prøvemerkning:	0202. Reintvatn behandlingsanlegg	Analysestartdato:	21.04.2015
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
Kimtall 22°C	<1	cfu/ml	ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml	Colilert-18/Quantitray
E. coli	<1	MPN/100 ml	Colilert-18/Quantitray
a) Silisium (Si)	3000	µg/l	40 10% NS EN ISO 11885
Farge (410 nm)	16	mg Pt/l	5 40% EN ISO 7887-C1
pH målt ved 21 +/- 2°C			
pH	8.4		4 NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.32	ftu	0.1 30% NS 7027

Prøvenr.:	441-2015-0421-120	Prøvetakingsdato:	21.04.2015		
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	R. Seim		
Prøvemerkning:	0203. Nett Knarvik	Analysestartdato:	21.04.2015		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Kimtall 22°C	1	cfu/ml			ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml			Colilert-18/Quantitray
E. coli	<1	MPN/100 ml			Colilert-18/Quantitray
a) Silisium (Si)	2900	µg/l	40	10%	NS EN ISO 11885
Farge (410 nm)	15	mg Pt/l	5	40%	EN ISO 7887-C1
pH målt ved 21 +/- 2°C					
pH	8.4		4		NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.25	ftu	0.1	30%	NS 7027

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	441-2015-0421-121	Prøvetakingsdato:	21.04.2015	
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	R. Seim	
Prøvemerkning:	0204. Nett Lindås	Analysestartdato:	21.04.2015	
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU	Metode
Kimtall 22°C	<1	cfu/ml		ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml		Colilert-18/Quantitray
E. coli	<1	MPN/100 ml		Colilert-18/Quantitray
a) Silisium (Si)	3000	µg/l	40 10%	NS EN ISO 11885
Farge (410 nm)	15	mg Pt/l	5 40%	EN ISO 7887-C1
pH målt ved 21 +/- 2°C				
pH	8.1		4	NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.25	ftu	0.1 30%	NS 7027

Prøvenr.:	441-2015-0421-122	Prøvetakingsdato:	21.04.2015		
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	R. Seim		
Prøvemerkning:	0205. Mongstad sør nett	Analysestartdato:	21.04.2015		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Kimtall 22°C	<1	cfu/ml			ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml			Colilert-18/Quantitray
E. coli	<1	MPN/100 ml			Colilert-18/Quantitray
a) Silisium (Si)	2900	µg/l	40	10%	NS EN ISO 11885
Farge (410 nm)	15	mg Pt/l	5	40%	EN ISO 7887-C1
pH målt ved 21 +/- 2°C					
pH	8.3		4		NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.29	ftu	0.1	30%	NS 7027

Prøvenr.:	441-2015-0421-123	Prøvetakingsdato:	21.04.2015		
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	R. Seim		
Prøvemerkning:	0206. Alversund nett	Analysestartdato:	21.04.2015		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Kimtall 22°C	20	cfu/ml			ISO 6222
Koliforme	<1	MPN/100 ml			Colilert-18/Quantitray
E. coli	<1	MPN/100 ml			Colilert-18/Quantitray
a) Silisium (Si)	3000	µg/l	40	10%	NS EN ISO 11885
Farge (410 nm)	14	mg Pt/l	5	40%	EN ISO 7887-C1
pH målt ved 21 +/- 2°C					
pH	8.2		4		NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.23	ftu	0.1	30%	NS 7027

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).




Prøvenr.:	441-2015-0421-124	Prøvetakingsdato:	21.04.2015	
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	R. Seim	
Prøvemerkning:	0232. Nett skulen Ostereidet	Analysestartdato:	21.04.2015	
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU	Metode
Kimtall 22°C	1	cfu/ml		ISO 6222
Koliforme	< 1	MPN/100 ml		Colilert-18/Quantitray
E. coli	< 1	MPN/100 ml		Colilert-18/Quantitray
a) Silisium (Si)	3000	µg/l	40 10%	NS EN ISO 11885
Farge (410 nm)	14	mg Pt/l	5 40%	EN ISO 7887-C1
pH målt ved 21 +/- 2°C				
pH	7.5		4	NS-EN ISO 10523
Turbiditet	0.22	ftu	0.1 30%	NS 7027

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) ISO/IEC 17025 SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping

Kopi til:

Lindås kommune (postmottak@lindas.kommune.no)
 Arne Helgesen (arne.helgesen@lindas.kommune.no)
 Atle Dingen (atle.dingen@lindas.kommune.no)
 John Sulebakk (john.sulebakk@lindas.kommune.no)
 Knut Espetvedt (knut.espetvedt@lindas.kommune.no)
 Linda Syslak (linda.syslak@lindas.kommune.no)
 Mapgraph Eurofins Lindås (eurofins.lindas@mapgraph.com)

Bergen 27.04.2015


 Helene Lillethun Botnevik

ASM Bergen, Kvalitetsansvarlig

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).