



Hjelmås VVS AS
Leknesvegen 183
5915 HJELMÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/1608 - 14/6991

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
25.03.2014

Søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg - nybygg einebustad på gbnr 233/156 Eide Indre.

Delegert sak.

Vi viser til søknad m/vedlagte planteikningar VVS og situasjonsplan, mottatt 10.12.2013.

Adresse byggeplass : Dyrhovden, 5993 Ostereidet
Type bygg : Nybygg einebustad i regulert bustadfelt
Type arbeid : Tilkopling til kommunalt vatn og avløp og utføring av sanitæranlegg.

SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Det skal varslast for kontroll og trykkprøving. Innmåling og innlevering av situasjonskart etter at anlegget er ferdig skal utførast av ansvarleg rørleggjar, saman med eigenkontrollskjema.

Post

postmotak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 1503 22 54567
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Faktura for tilknytingsgebyr følger vedlagt til søkjar, og ein gjer merksam på at arbeidet ikkje må ta til før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Kari Elisabeth Iø
saksbehandlar

Kopi til:

Cassandra Johansen/Arne Økland

Kattaland

5690

LUNDEGREND

Mottakarar:
Hjelmås VVS AS

Leknesvegen 183 5915

HJELMÅS