

Fra: [Atle Dingen](#)
Til: [Inger Opheim Hindenes](#); [Anders Haugen](#)
Kopi: [Arne Helgesen](#); [Arne Eikefet](#); [Knut Espetvedt](#)
Emne: VS: Vannledning Nordhordland næringspark
Dato: 11. februar 2015 09:56:17
Vedlegg: [2513-B01_2_Søknad_tilknytning_VA.pdf](#)
[2513-Tegningsliste.pdf](#)
[2513-GH01.pdf](#)
[2513-GH02.pdf](#)
[2513-GH03.pdf](#)
[2513-GH04.pdf](#)
[2513-GH05.pdf](#)
[2513-GH06.pdf](#)
[2513-GH10.pdf](#)
[2513-GH11.pdf](#)

Hei!

Forstod det slik at Teknisk drift skulle godkjenne Teknisk plan i forbindelse med byggesaken. Teknisk Drift har ein dialog med utbygger i denne saka når det gjeld plan for vatn og avløp. Vannleidningen skal aukast i dimensjon frå 110mm til 200mm med tanke på vidareføring mot Eknes ved ein seinare anledning.

Dette med tanke på auka sikkerheit i vassforsyninga for dette området.

VA-anlegga skal vere prosjekterte og utførte i samsvar med VA-Norm for Lindås kommune.

Teknisk drift godkjenner dei tekniske VA planane for Nordhordland Næringspark slik dei no ligg føre.

Atle Dingen

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Atle Dingen
Sendt: 21. januar 2015 09:25
Til: Arne Helgesen; Knut Espetvedt
Kopi: Arne Eikefet
Emne: VS: Vannledning Nordhordland næringspark

Hei!

Innvendingar til planene for vatn og avløp?

Blir forandringar på dimensjoner og deler men det tar vi etterkvart!

Atle

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Anders Haugen [<mailto:anders@haugen-vva.no>]
Sendt: 21. januar 2015 09:19
Til: Atle Dingen
Kopi: Tommy Guldbrandsøy
Emne: SV: Vannledning Nordhordland næringspark

Hei igjen!

Kan du gi en uttalelse til planene for vann og avløp til feltet slik de foreligger nå, så skal jeg revidere de etter hvert. De trenger en godkjenning fra dere nå i forbindelse med byggesaken, for å få tillatelse til å begynne og planere inne på selve industriområdet.

Med vennlig hilsen
Anders Haugen
Haugen VVA AS
Fabrikkgaten 7B - 5059 Bergen
Tlf.: 55 59 82 66 / 958 23 308

72