

Lindås kommune,
Byggesak
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Straume 09.06.2015

**Saksnummer 14/4609. Gbnr. 188/ 704, Kvassnesvegen 48, 5914 Isdalstø.
Oppmoding om lukking av oppe tilsyn og stadfesting på at ferdigattest står ved lag.**

Viser til Dykkar brev «Ferdigattest» av 11.06.14 og «Spørsmål vedkomande ombygging/ endra bruk og brannprosjektering» av 17.06.14. Viser vidare til korrespondanse pr. e-post med Siril Sylta i ettertid (Vedlegg Q 1).

I nemnte e-post til Sylta blir det frå brannrådgjevar lista opp 5 avvik. Tiltakshavar har no retta opp i desse avvika og brannrådgjevar stadfestar at punkta er retta opp i. Punkt 2 påpeikar at vindu ikkje har brannklasse, desse vindua er no skifta ut, derfor Vedlegg G 1-5. Vedlegg Q 2 viser at PRO/ KPR Brannkonsept stadfestar at avvika er tatt hand om.


I vårt følgelbrev til eittrinnsøknad (datert 27.05.13) blir følgande poengtert: «Det er i utgangspunktet ikke tenkt pasienter for lengre opphold/ overnatting, men kun en mellomstasjon for pasienter som kommer fra sykehuset i Bergen». Vi, arkitekt/ ansvarleg søkar, er ikkje kjent med at det i omsøkte tiltakt pågår ei drift som opererer på tvers av ovannemnde formulering (lengre opphald og/ eller overnatting) og sett frå vår ståstad står dermed godkjente løyve av 01.07.13 ved lag uten at det skal vere noko problem.

Vi oppmodar med dette brevet, og vedlegga, om at det opne tilsynet blir lukka og at det blir stadfesta at gitte ferdigattest er å rekne som gyldig.

Håper på positivt svar.
Ta kontakt med underteikna dersom noko skulle vere uklart.

Med venleg helsing,

M. Ark. MNAL
Jørgen Stavseng



Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 20-2


Berører endringen av tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser slik at det må innhentes nytt samtykke fra Arbeidstilsynet? Ja Nei

Hvis "ja" må slikt vedtak innhentes før igangsettingstillatelse kan gis. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
		188	704				
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Kvassnesvegen 48				5914	ISDALSTØ	

Beskrivelse av endring(er)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Endringer av ansvarsretter (ny ansvarsrett, skifte av ansvarsrett, avsluttet ansvarsrett)
<input type="checkbox"/>	Endring av ansvarlig søker, endring av tiltakshaver
<input type="checkbox"/>	Endring av tiltak (dispensasjoner, areal, plassering, formål, bruk, pbl §§ 20-1, 20-2)

Vedlegg			
Nye vedlegg og tidligere vedlegg som endres	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner, byggblankett 5175	A	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap 19)	B	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)	C	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Tegninger	E	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Redegjørelser/kart	F	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Søknader om ansvarsrett	G	1 – 4	<input type="checkbox"/>
Gjennomføringsplan	G	5 –	<input type="checkbox"/>
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Uttalelser fra annen offentlig myndighet	I	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Rekvisisjon av oppmålingsforretning	J	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q	1 – 2	<input type="checkbox"/>

Underskrifter	
Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)	Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker etter pbl § 20-2)
Foretak Arkitekt Rolv Eide AS	Navn
Kontaktperson Jørgen Stavseng	Kontaktperson
Telefon 56 33 23 80	Telefon
Mobiltelefon	Mobiltelefon
E-post jorgen@arkrolveide.no	E-post
Dato 09.06.2015	Dato
Underskrift 	Underskrift
Gjentas med blokkbokstaver JØRGEN STAVSENG	Gjentas med blokkbokstaver



Søknad om ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	188	704					Lindås
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Kvassnesv. 48				5914	Isdalstø	

Foretak		
Foretak	Organisasjonsnr.	
Glassmester Gjesdal Knarvik AS	987635800	
Adresse	Postnr.	Poststed
Kvassnesv. 2	5914	Isdalstø
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
Bjørn Davanger	56341710	93438956
E-post	bjorn@glassmestergjesdal.no	

Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll)	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge ved: (sett X)			
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ ett-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest
UTF	Montere brannvindu EI 30	2				X

Godkjenning av foretak	
Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning	<input type="checkbox"/> Helt <input type="checkbox"/> Delvis <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg):	
	Vedlegg nr. G-
Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".	
	Vedlegg nr. G-

Erklæringer og underskrifter	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vi forplikter oss å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket
<input type="checkbox"/>	Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen
<input type="checkbox"/>	Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten
Ansvarlig foretak	Ansvarlig søker for tiltaket
Foretak	Foretak
Glassmester Gjesdal Knarvik AS	ARKITEKT ROLV EIDE AS
Dato	Dato
24.04.2015	09.06.15
Underskrift	Underskrift
Gjentas med blokkbokstaver	Gjentas med blokkbokstaver
Bjørn Davanger	JØRGEN STAVSENG

Kommunens saksnr.
14/4609

Vedlegg nr.
G- 2



Internsikring AS

Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning

etter plan- og bygningsloven

Denne blanketten skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral godkjenning for hele eller deler av oppgaver det søkes om ansvarsrett for (ansvarsområde).

Foretak

Foretakets navn Glassmester Gjesdal Knarvik AS		Organisasjonsnr. 987635800
E-post for foretaket post@glassmestergjesdal.no	Telefon 56341710	Telefaks
Hjemmeside www.glassmestergjesdal.no		

Tiltaket gjelder

Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Boilgnr.	Kommune
	188	704					Lindås
	Adresse Kvassnesv. 48				Postnr.	Poststed	
					5914	Isdalstø	

Organisasjonsplan

Foretaket må dokumentere en plan som viser foretakets organisasjonsstruktur, herunder overordnet ansvars- og myndighetsfordeling, ressurser og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis i foretaket.

- Foretaket har plan som viser organisasjonsstruktur, herunder ansvars- og myndighetsfordeling.
- Foretaket har følgende ressurser og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis, jf. tabellen under.

Utdanningsnivå	Antall personer innen de enkelt kategoriene		
	0-3 års arbeidspraksis	4-7 års arbeidspraksis	≥ 8 års arbeidspraksis
Universitet/høgskole høyere grad			
Universitet/høgskole lavere grad			
Mesterbrev/fagskole			
Fagbrev/svennebrev	1		3
Annen relevant kompetanse			1

Ved økt relevant utdanning, eller særlig kvalifiserende praksis, kan kravene til praksislengde reduseres. Tilsvarende kan kravene til utdanning reduseres ved særlig kvalifiserende praksis eller ved praksis av lengre varighet enn det som ellers kreves.


Beskriv særlig relevant utdanning eller særlig kvalifiserende praksis

Styringssystem			
Foretaket benytter styringssystem som er utviklet av		Navn på leverandør	
<input type="checkbox"/> Foretaket selv	<input checked="" type="checkbox"/> Ekstern leverandør	Internsikkering AS	
Er styringssystemet tilpasset organisasjonen?			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
Revisjon av foretakets styringssystem ved			
<input checked="" type="checkbox"/> Intern revisjon		<input type="checkbox"/> Ekstern revisjon	
Dato sist revidert	Revidert av	Dato sist revidert	Navn på revisjonsfirma
2014	Bjørn Davanger / Internsikkering AS		
Revisjonserklæring			Vedlegg nr.
			G--
Systemkrav			
Foretakets styringssystem ivaretar plan- og bygningslovens krav herunder			
<input checked="" type="checkbox"/> Organisasjonsplan, jf. byggesaksforskriften §1-2 første ledd bokstav e			
<input checked="" type="checkbox"/> Styring av andre foretak og personer som foretaket knytter til seg			
<input checked="" type="checkbox"/> Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon, jf. byggesaksforskriften kap. 12			
<input checked="" type="checkbox"/> Hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde jf. byggesaksforskriften § 1-2 bokstav c, og med lokal godkjenning ansvarsområde, for å sikre at alle relevante krav og vilkår oppfylles i tiltaket			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentakelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, er oppfylt			
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet			

Tidligere godkjente ansvarsretter uten sentral godkjenning		
Har det tidligere vært sendt inn dokumentasjon om foretaket til kommunen ?		Kommunens saksnr.
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	Hvis ja, oppgi kommunens saksnr. 28324/2010

Sentralt godkjent foretak	
Foreligger sentral godkjenning innenfor annet ansvarsområde? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	

Vedlegg		
Tekst	Gruppe	Vedl.nr. fra-til
Referanseprosjekter	G	13 - 1
Revisjonserklæring	G	24 - 1
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Erklæring og underskrift		
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.		
Foretakets navn	Underskrift	
Glassmester Gjesdal Knarvik AS		
Sted	Dato	Gjenta med blokkbokstaver
Isdalstø	24.04.2015	Bjørn Davanger

Vedlegg

G - 3 22



Internsikring AS

Referanseprosjekter

Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning

Referanseprosjekt <input checked="" type="checkbox"/>					
Bygningstype *		Anleggstype		Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå)	
Trehus		Montering av vindu fasade		2013	
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet? Samme arbeid skifting av vindu					
Kommune		Gnr.	Bnr.	Fnr.	Angi kommunens saksnr.
Bergen		113	09		
Ev. adresse		Postnr.	Poststed		Land
Fleslandsv.2		5259	Hjellestad		
<input type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei				Hvis nei, beskriv tilknytning, entreprisform e.l.
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle		Navn på ansatt		
	Rolle i referanseprosjektet				
	Navn på annet foretak		Kontaktperson i referanseprosjektet		
Referanseprosjekt <input checked="" type="checkbox"/>					
Bygningstype *		Anleggstype		Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå)	
trehus		Vinterhage		2012	
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet? Montering av vinduer					
Kommune		Gnr.	Bnr.	Fnr.	Angi kommunens saksnr.
Lindås		188	645		28237/2012
Ev. adresse		Postnr.	Poststed		Land
Oterhaugen 5 L		5914	Isdalstø		
<input type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei				Hvis nei, beskriv tilknytning, entreprisform e.l.
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle		Navn på ansatt		
	Rolle i referanseprosjektet				
	Navn på annet foretak		Kontaktperson i referanseprosjektet		
Referanseprosjekt <input checked="" type="checkbox"/>					
Bygningstype *		Anleggstype		Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gitt (åååå)	
Tre / Betong		Montere vinduer fasade		2010	
Hvorfor er dette referanseprosjektet relevant for det aktuelle godkjenningsområdet? Samme type arbeid					
Kommune		Gnr.	Bnr.	Fnr.	Angi kommunens saksnr.
Lindås		88	447		
Ev. adresse		Postnr.	Poststed		Land
Knarvik Senter		5914	Isdalstø		
<input type="checkbox"/> Foretakets referanse	Hadde dette foretaket ansvarsrett innen omsøkte godkjenningsområde i gjennomføringen av prosjektet? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei				Hvis nei, beskriv tilknytning, entreprisform e.l.
<input type="checkbox"/> Ansattes referanse	Referanseprosjektet er knyttet til et annet foretak hvor den ansatte hadde en sentral rolle		Navn på ansatt		
	Rolle i referanseprosjektet				
	Navn på annet foretak		Kontaktperson i referanseprosjektet		

Revisjonserklæring

VEDLEGG G 4

Firma: Glassmester Gjesdal Knarvik AS


Org.nr: 987 635 800

Adresse: Kvassnesvegen 2

Postnr /sted: 5914 Isdalstø

Jeg bekrefter med dette at bedriftens styringssystem ble gjennomgått og revidert **10.12.2014**. Vårt styringssystem tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i bedriften.

Sign.



Daglig leder Bjørn Davanger

Dato 24.04.2015

Gjennomføringsplan

Eiendom/ byggested	Gnr. 188	Bnr. 704	Festnr.	Søksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås	Versjonsnr. 5	Dato 09.06.2015	Signatur, ansv. søker <i>Jørgen Saurvang</i>
Adresse Kvassnesvegen 48							Postnr. 5914	Poststed ISDALSTØ	

Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett	Tiltaks-klasse	Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerkjøring erstattes med dato når denne foreligger					Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
				Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/øit-trinnsøknad	Søknad om midlertidig bruksstillatelse	Søknad om ferdiggjøring	Søknad om ferdiggjøring	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
SØK	Søkarfunksjonen	1	Arkitekt Rolv Eide AS, 988 367 060					<input checked="" type="checkbox"/>	
PRO	Arkitekturprosjektering	1	Arkitekt Rolv Eide AS, 988 367 060		23.05.2013			<input checked="" type="checkbox"/>	
PRO	Prosjektering av konstruksjonssikkerhet	1	Konstruksjonsteknikk AS, 995 081 067		23.05.2013			<input checked="" type="checkbox"/>	
PRO	Prosjektering av brannkonsept	3	Skansen Consult AS, 871 592 802		21.05.2013			<input checked="" type="checkbox"/>	
PRO	Prosjektering av ventilasjonsinstallasjoner	2	GK Norge AS, 952 391 992		21.05.2013			<input checked="" type="checkbox"/>	
PRO	Pro. av brannalarm,	2	Schneider Electric Norge AS, 916 247 389		27.05.2013			<input checked="" type="checkbox"/>	
UTF	Tømrerarbeid, bygningsmessige arbeider	1	Åsane Byggmesterforretning AS, 962 116 663			27.08.2013	12.09.2013	<input checked="" type="checkbox"/>	
UTF	Betong og murerarbeid	1	Murmester Petter Pettersen AS, 932 234 696			28.08.2013		<input checked="" type="checkbox"/>	
UTF	Ventilasjonsanlegg	2	GK Norge AS, 952 391 992			30.08.2013		<input checked="" type="checkbox"/>	
UTF	Brannalarm	2	BI Elektro AS, 993 517 534			30.08.2013		<input checked="" type="checkbox"/>	

Gjennomføringsplan

Eiendom/ byggested	Gnr. 188	Bnr. 704	Festnr.	Saksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås	Versjonsnr. 5	Dato 09.06.2015	Signatur, ansv. søker <i>Jørgen S. Sæviug</i>	Postnr. 5914	Poststed ISDALSTØ	
Adresse Kvassnesvegen 48												

Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett (j. hmv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)	Tiltaks-klasse	Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring erstatet med dato når denne foreligger					Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
				Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig bruksstillatelse	Søknad om ferdiggjøtt	(9)	
(1)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KPR	Kontroll av brannkonsept	3	BrannCon AS, 993 230 537			21.05.2013			<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Sprinkleranlegg	3	Sprinkler Vest AS, 945 191 244					17.09.2013	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Sprinkleranlegg	2	Sprinkler Vest AS, 945 191 244				17.09.2013	27.05.2014	<input checked="" type="checkbox"/>
PRO	Sanitærinstall. med tilhørende ledningsnett	1	Hjelmås VVS AS, 988 410 586					18.05.2013	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Sanitærinstall. med tilhørende ledningsnett	1	Hjelmås VVS AS, 988 410 586					16.09.2013	<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Montering av brannvindu EI 30	2	Glassmester Gjesdal Knarvik AS, 987 635 800					24.04.2015	<input checked="" type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>

Jørgen Stavseng

Fra: Jørgen Stavseng
Sendt: 27. juni 2014 13:42
Til: Siril Sylta (Siril.Sylta@lindas.kommune.no)
Emne: Saksnummer: 16442/2013.
Vedlegg: 130211 - Brannteknisk prosjektering, Kvassnesveien 48 RevA.pdf;
130211F01_revA.pdf; 130211F02_revA.pdf; 130211F03_revB.pdf

Hei,

Viser til brev frå Lindås kommune datert 17.06.2014 med tittel «Spørsmål vedkomande ombygging/ endra bruk og brannprosjektering – gbnr 188/ 704 Gjervik ytre».

Vi blir bedt om å svare innan i dag, og gjer det med denne e-posten.

Vi har vore i kontakt med Ståle Eilertsen i Skansen Consult som gjorde den branntekniske prosjekteringa i prosjektet. Opplyser for ordens skuld at Skansen Consult no (frå 01.01.14) er ein del av COWI. Eilertsen har tidlegare denne veka vore på befaring på den aktuelle bygningen og kjem etter det med utgreiing til oss, sjå e-post under.

PS: Til orientering går eg (og også Rolv Eide) på ferie i dag, og vi vil tidlegast kunne gjere meir i denne saka fom. mandag 28. juli.

Fra: Ståle Eilertsen [<mailto:sten@cowi.no>]
Sendt: 26. juni 2014 14:02
Til: Jørgen Stavseng; rolf@arkrolveide.no
Kopi: Håvard Angell Augdal; rolf@arkrolveide.no
Emne: Kvassnesveien 48 - svar vedrørende brannprosjektering

Hei.
I første prosjekteringsmøte 24.04.2013 ble det fra vår side påpekt at det kom til å en utfordring å tilfredsstillere kravet til horisontal forflytning av senger. Dette grunnet at det er en preakseptert forutsetning at forflytning skal foregå via brannvegg. Det ble vurdert som bortimot umulig å etablere ny brannvegg i eksisterende bygg mot tiltaket. Derfor ble det avklart i nevnte møte at det var en forutsetning at det IKKE skulle være sengeliggende pasienter i lokalene, men pasienter som kunne bringe seg selv i sikkerhet via ordinære rømningsveier/trapper. Det ble også avholdt møte med byggesak hvor dette ble fremlagt hvor undertegnede og Olav Kåre Vatnøy var tilstede. Denne forutsetningen ble videreført i den branntekniske prosjekteringen. Den branntekniske prosjekteringen er utført iht. TEK, i risikoklasse 6, og den er kontrollert og godkjent av uavhengig foretak.

Jeg har som opplyst vært på en overordnet befaring på stedet med Geir Vatnøy. Det er en rekke avvik i forhold til det som er prosjektert;

1. Dør mot vaktrom 212 i plan 2 etg. har ikke brannklasse og den mangler selvlukker.
2. Vinduer mot sentral 212 – de så ut som om det var sikkerhetsglass her – tilfredsstill disse EI60?
3. Veggfelt og dør mot svalgang i 3. etg. er flyttet i forhold til det som er prosjektert. Dette er ok, men prosjekteringstegning må oppdateres. Døren var for øvrig skjev og lukket ikke tilstrekkelig (C-krav).
4. Veggfelt og dør mot trapp er ikke montert. Lokalene i 3. etg. fremstår i dag i praksis med kun en rømningsvei.
5. Det er montert ubehandlet ståltrapp i trapperommet. Det er prosjektert med R30 på trappen.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke har vært gjennomført noen detaljert kontroll av utførelsen – kun en rask befaring med sjekk av trapperommet.

Prosjekteringsrapport og prosjekteringstegner ligger vedlagt for ordens skyld.

Ståle W. Eilertsen

Senioringeniør brann- og sikkerhet
Divisjon Bygg

COWI

Solheimsgaten 13
5892 Bergen

Sentralbord: (+47) 02694
Direct: (+47) 982 36 056
Email: sten@cowi.no
www.cowi.no/www.cowi.com

Tenk på miljøet - må du skrive ut denne e-posten?

Fra 1. januar 2014 har Skansen Consult AS blitt en del av COWI.

Jørgen Stavseng

Fra: Ståle Eilertsen <Stale.Eilertsen@firesafe.no>
Sendt: 7. mai 2015 12:51
Til: Jørgen Stavseng
Kopi: Håvard Augdal; 'Geir Vatnøy'
Emne: VS: Kvassnesveien 48 - svar vedrørende brannprosjektering
Vedlegg: A057700 (130211) - Brannteknisk prosjektering, Kvassnesveien 48 RevB.PDF

Hei.
Viser til kommunikasjon vedrørende dette. Som det fremgår under har UKPR gått gjennom siste revisjon av brannkonseptet (vedlagt) og funnet dette i orden. Da skal alle punkter iht. nedenstående slik jeg kan se det være lukket.

Med vennlig hilsen
Firesafe AS, Consulting

Ståle W. Eilertsen
Senioringeniør brann & sikkerhet

Mobil +47 98 23 60 56 / se@firesafe.no
Sentralbord +47 55 19 55 30
Kanalveien 105 / N-5068 Bergen

firesafe.no

Hei Ståle.

Jeg har gjennomgått endringene og ikke avdekket noen avvik.
Eksisterende kontrollerklæring kan derfor fortsatt legges til grunn.

Med vennlig hilsen



Leif Madsen Bærheim
Daglig leder

920 73 372 / leif@branncon.no
Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp Stasjon

BRANNCON.NO

Fra: Ståle Eilertsen [<mailto:Stale.Eilertsen@firesafe.no>]
Sendt: 6. mai 2015 09:50
Til: Leif Madsen Bærheim
Kopi: 'Jørgen Stavseng'
Emne: Kvassnesveien 48

Hei Leif.

Her er endringen på prosjektet som kommunisert. Endingene i revisjon B datert 22.10.2014 er markert i rødt. Det er i utgangspunktet Skansen Consult som er overtatt av Cowi som har ansvarsretten, men det er ikke utført endringer som får betydning for endring av ansvarsretten slik jeg kan se det.

Kan du se på dette og komme med tilbakemelding så snart som mulig?

Med vennlig hilsen

Firesafe AS, Consulting

Ståle W. Eilertsen

Senioringeniør brann & sikkerhet

Mobil +47 98 23 60 56 / se@firesafe.no

Sentralbord +47 55 19 55 30

Kanalveien 105 / N 5068 Bergen

firesafe.no

Fra: Ståle Eilertsen

Sendt: 26. januar 2015 16:31

Til: 'Geir Vatnøy'

Emne: VS: Kvassnesveien 48 - svar vedrørende brannprosjektering

Hei Geir.

Viser til samtale i dag. Jeg har da fått forståelse av at punkter under skal være lukket. Som avtalt foretar jeg befarings på bygget torsdag ettermiddag for å sjekke ut saken slik at saken kan lukkes. Jeg ringer deg i god tid før jeg er på bygget.

Med vennlig hilsen

Firesafe AS

Ståle W. Eilertsen

Senioringeniør brann & sikkerhet

Mobil +47 98 23 60 56 / se@firesafe.no

Sentralbord +47 55 19 55 30

Kanalveien 105 / N-5068 Bergen

firesafe.no

Fra: Jørgen Stavseng [<mailto:Jorgen@arkrolveide.no>]

Sendt: 16. januar 2015 13:44

Til: Ståle Eilertsen

Emne: VS: Kvassnesveien 48 - svar vedrørende brannprosjektering

Fra: Ståle Eilertsen [<mailto:sten@cowi.no>]

Sendt: 26. juni 2014 14:02

Til: Jørgen Stavseng; rolf@arkrolveide.no

Kopi: Håvard Angell Augdal; rolf@arkrolveide.no

Emne: Kvassnesveien 48 - svar vedrørende brannprosjektering

Hei.

I første prosjekteringsmøte 24.04.2013 ble det fra vår side påpekt at det kom til å en utfordring å tilfredsstille kravet til horisontal forflytning av senger. Dette grunnet at det er en preakseptert forutsetning at forflytning skal foregå via brannvegg. Det ble vurdert som bortimot umulig å etablere ny brannvegg i eksisterende bygg mot tiltaket. Derfor ble det avklart i nevnte møte at det var en forutsetning at det IKKE skulle være sengeliggende pasienter i lokalene,

men pasienter som kunne bringe seg selv i sikkerhet via ordinære rømningsveier/trapper. Det ble også avholdt møte med byggesak hvor dette ble fremlagt hvor undertegnede og Olav Kåre Vatnøy var tilstede. Denne forutsetningen ble videreført i den branntekniske prosjekteringen. Den branntekniske prosjekteringen er utført iht. TEK, i risikoklasse 6, og den er kontrollert og godkjent av uavhengig foretak.

Jeg har som opplyst vært på en overordnet befaring på stedet med Geir Vatnøy. Det er en rekke avvik i forhold til det som er prosjektert;

1. Dør mot vaktrom 212 i plan 2 etg. har ikke brannklasse og den mangler selvlukker.
2. Vinduer mot sentral 212 – de så ut som om det var sikkerhetsglass her – tilfredsstill disse EI60?
3. Veggfelt og dør mot svalgang i 3. etg. er flyttet i forhold til det som er prosjektert. Dette er ok, men prosjekteringstegning må oppdateres. Døren var for øvrig skjev og lukket ikke tilstrekkelig (C-krav).
4. Veggfelt og dør mot trapp er ikke montert. Lokalene i 3. etg. fremstår i dag i praksis med kun en rømningsvei.
5. Det er montert ubehandlet ståltrapp i trapperommet. Det er prosjektert med R30 på trappen.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke har vært gjennomført noen detaljert kontroll av utførelsen – kun en rask befaring med sjekk av trapperommet.

Prosjekteringsrapport og prosjekteringstegner ligger vedlagt for ordens skyld.

Ståle W. Eilertsen

Senioringeniør brann- og sikkerhet
Divisjon Bygg

COWI

Solheimsgaten 13
5892 Bergen

Sentralbord: (+47) 02694
Direct: (+47) 982 36 056
Email: sten@cowi.no
www.cowi.no/www.cowi.com

Tenk på miljøet - må du skrive ut denne e-posten?

Fra 1. januar 2014 har Skansen Consult AS blitt en del av COWI.