



Stendal VVS AS
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 15/2175 - 15/22544

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Iø
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
17.06.2015

Svar på røyrleggjarmelding - gbnr 239/129 Eknes ytre. Bustad m/ carport og garasje.

Delegert sak.

Vi syner til røyrleggjarmelding m/vedlagt planteikning/oppleggskjema og situasjonsplan av 14.04.2015.

Adresse byggeplass : Kaldalen 18, 5993 Ostereidet
Type bygg : Nybygg bustad m/carport og garasje i regulert bustadfelt.
Type arbeid : Tilkopling til offentleg vatn og avlaup og utføring av sanitæranlegg.

Rørleggjarmeldinga vert godkjent på følgjande vilkår:

Godkjenning etter andre lovverk:

Søknad om løyve til tiltak etter plan- og bygningslova vert behandla av byggesaksavdelinga.

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonnet sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompenserande tiltak.

Det skal sendast inn ferdigmelding til kommunen når arbeidet er utført (skjema vedlagt).



Faktura for tilknytningsgebyr følger vedlagt til eigar, og vi gjer merksam på at arbeidet ikkje skal igangsetjast før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Kari Elisabeth Iø
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Jørn Vegard Hustig

Kaldalen 22

5993

OSTEREIDET

Mottakar:

Stendal VVS AS

Blombakken 1

5911

ALVERSUND

