

# Søknad om midlertidig brukstillatelse



Pbl § 21-10 og SAK10 § 8-1

## Søknaden gjelder

### Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Lindås 234 74 Eidavegen 516, 5993 OSTEREIDET

### Ansvarlig søker

Navn	Organisasjonsnummer	Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon	e-postadresse
OG ARKITEKTER AS	996052958	Bengt Nyquist	55300600	97554380	bengt@ogarkitekter.no

## Dato for søknad om ferdigattest

Dato: 2015-12-01

## Midlertidig brukstillatelse søkes for

Deler av tiltaket  
Søknaden gjelder følgende deler av tiltaket: Beboerdel.

## Gjenstående arbeider frem mot ferdigattest

Gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes om midlertidig brukstillatelse for, er følgende: Ingen gjenstående arbeider i resterende del av tiltaket. Resterende deler av tiltaket, hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse, er følgende: Ferdigstilling av sprinkleranlegg. Det iverksettes tiltak i en tidssbegrenset periode før sprinkleranlegget er klart. Tiltakene omfatter: Ekstra nattevakt og brannrunde i alle rom annenhver time.

## Sikkerhetsnivå og arbeider som vil bli utført innen 14 dager

Tiltaket har pr i dag tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å tas i bruk

## Vedlegg

Vedleggstype	Gruppe	Beskrivelse av vedlegget	Hvordan oversendes vedlegget?
annet	Q	Følg brev	elektronisk
annet	Q	Vurdering og konklusjon av tiltak fra brannteknisk rådgiver	elektronisk
annet	Q	Oversikt avgrensning.	elektronisk
Kvittering for innlevert avfall.	K	Sluttrapport med avfallsplan for nybygg	elektronisk

# Søknad om midlertidig brukstillatelse



## Signering

(tiltakshaver signere for tiltak uten ansvarlig søker)

**Ansvarlig søker**

Dato 09.08.2015

Signatur Heidi Byrknes

Gjentas med blokkbokstaver