

14/4703

EIGENKONTROLL AV SANITÆRINSTALLASJONER

Skjemaet skal fyllast ut av utførande røyrleggjar og skal sendast Lindås kommune for arkivering saman med godkjent søknad om tilknytning.

BYGGJEPLASS: *Lyngheiane Kvern* GNR.: 188 BNR.: 785 TOMT NR.:

Eigar av sanitæranlegget:

Roy Eirik Veland

Adresse:

*Toslbaks 171
5903 Isdalstø*

Prøven gjeld:

Prøvetrykk:

Dato og sign. av røyrl.:

Utv. vassleidning

mvs. i min.

18.4.13

Utv. spillvassleidn.

mvs. i min.

18.4.13

Bunnleidning:

mvs. i min.

22.15.13

Innv. spillvassleidn.

mvs. i min.

20.8.13

Innv. vassleidn.

mvs. i min.

20.8.13

.....

mvs. i min.

.....

mvs. i min.

Teknisk etat skal varslast for kontroll før tildekking.
Prøvetrykk for spillvassleidning er 1.1 m.v.s.
Prøvetrykk for vassleidning er 50% over driftstrykk.

Anlegget teke i bruk/overlevert den: *27.1.2014*

Merknader:

.....

.....

Utførande røyrleggjar stadfestar at sanitæranlegg er utført i samsvar med "Normalreglementet" (tidlegare NKF-Norm-8).

*Hjelmas
YVS*

Peder Angeraker

Stempel/sign. røyrleggjarfirma