
Fra: Bauge Edvin - Frank Mohn Mongstad AS <eba@framo.no>
Sendt: 9. april 2014 10:59
Til: Postmottak Lindås
Emne: Dokumentasjon Fettutskiller

Vedrørende brev mottatt 7.mars 2014, datert 24.02.2014 [Ber om innrapportering - fettutskiljar](#)

Vennligst finn vedlagt Info vedr. fettutskiller [Frank Mohn Mongstad AS](#)

Vennlig hilsen
for **Frank Mohn Mongstad AS**

Edvin Bauge

Dir. tlf.: 56 10 63 10
Mob.: 930 17 918
E-post: eba@framo.no

From: Taule Helge Espen - Frank Mohn Mongstad AS
Sent: Tuesday, March 25, 2014 1:24 PM
To: Bauge Edvin - Frank Mohn Mongstad AS
Subject: RE: Dokumentasjon Fettutskiller

DRIFTSJOURNAL FOR FETTUTSKILLER KJØKKEN, 2013

[7.870.3.1 Kontroll-vedlikehold og tømning av oljeutskillere](#)

Kontroll					Tømning			
		Nivå fettlag Alarm	Dato	Signatur	Tømning v/Alarm	Tømmefirma	Dato	Signatur
Januar	K	Ingen alarm	31- 01	<i>Glenn</i>	Ingen alarm	NGjennvinning	30.1.14	<i>Espen</i>
Februar								
Mars	KT							

April								
Mai	K							
Juni								
Juli	KT	Alarm,tømt	22.07	<i>espen</i>				
August								
September	KT							
Oktober								
November	K	Ingen alarm	22.11	<i>espen</i>				
Desember	T							

Her er utfylt skjema.

FETTUTSKILLER

FRANK MOHN MONGSTAD AS

Type Fettutskiller	Odin Maskins fettutskiller type F-utv og F - innv kapasitet fra 1-15 l/s FMMO = 4 l/s		
Størrelse Fettutskiller M3	Vannbeholder 1,130 m ³ og fett tank 0,130 m ³		
Beregningsgrunnlag	Størrelse fettutskiller ble størrelses dimensjonert og beregnet av byggkonsulent MULTICONSULT av produksjonsanlegget i 2007. Fettutskiller fanger kun opp fett fra avløp fra egen kantine som personer daglig. Avløp er videre opp knyttet til oljeutskiller før utløp til kommunalt anlegg i Indre Storemyra Mongstad.		
Plassering	Nedgravd inne på eget avlåst Industriområde Storemyra Mongstad		
Tømmeavtale	Ingen fast tømmeavtale. Tømmer ved behov ved utløst alarm. Bruker Jonny Birkeland Transport		
Tømme/Vedlikeholds logg	Vedlagt		
Innstallert av	Stendal VVS	Ikenberget 5911	Alversund

From: Bauge Edvin - Frank Mohn Mongstad AS
Sent: Friday, March 21, 2014 9:43 AM
To: Taule Helge Espen - Frank Mohn Mongstad AS
Subject: Dokumentasjon Fettutskiller

Dokumentasjon Fettutskiller

Vennligst fyll inn manglende.

Vi må nå sende dok. Til Lindås Kommune

Vennlig hilsen
for **Frank Mohn Mongstad AS**

Edvin Bauge

Dir. tlf.: 56 10 63 10
Mob.: 930 17 918
E-post: eba@framo.no