



Kålås & Sønn Byggevarehandel AS
Sauvågen 83
5915 HJELMÅS

Referanser:

Dykkar:

Vår: 15/18 - 15/28326

Saksbehandlar:

Margit Rimeslåttan

Margit.Rimeslatten@lindas.kommune.no

Dato:

02.09.2015

Førebels svar - trong for tilleggskontroll gbnr 217/31 Romarheim

Kommunen stadfestar å ha motteke dykkar søknad 02.07.2015.

Mottakskontroll

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at den ikkje er fullstendig, jf. byggesaksforskrifta (SAK) § 5-4.

Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

1. Det må sendast inn tverrsnitt/profil av forstøttningsmur som syner korleis denne skal etablerast/forankrast og som er målsett.
2. Vurdering/stadfesting frå geolog på at planlagt forstøttningsmur er tilstrekkeleg sikringstiltak i forhold til utarbeidd rapport.
3. Fastsetje sikkerheitsklasse for skred, jf. TEK10 § 7-3.

Det vert gjort merksam på at eventuell rasvull ikkje vert rekna som ein del av søknaden. Dersom dette skal omfattast av søknaden, må det sendast inn næmare skildring med teikningar av tiltaket.

Kommunen ber om at tilleggskontroll vert sendt inn samla innan 14.10.2015. Dersom informasjonen ikkje er sendt til kommunen innan fristen, vert saka tatt til handsaming ut frå dei opplysningane som ligg i søknaden.

Sakshandsamingsfrist

Tidsfristar for sakshandsaming går fram av plan- og bygningslova § 21-7, jf. SAK § 7-1. Tidsfristane vert rekna frå søknaden er komplett og klar for handsaming, jf. SAK § 7-2 (1).

Post

postmotak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 1503 22 54567
Org.nr. 935 084 733



Med helsing

Tor Hegle
avdelingsleiar byggesak

Margit Rimeslåtten
sakshandsamar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Romarheim indremisjon v/ Helge
Eidsheim

Romarheim 86

5994

VIKANES