



Bergen og Omegn Rørservice a/s
Olaf Ryesvei 41
5006 BERGEN

Referanser:

Dykkar:

Vår: 15/3249 - 15/29573

Saksbehandlar:

Kari Elisabeth Io

KEI@lindas.kommune.no

Dato:

15.09.2015

Rørleggjarmelding - gbnr 137/222 og 137/778 Alver.

Delegert sak.

Vi viser til rørleggjarmelding m/vedlagt situasjonsplan, mottatt 07.09.2015.

Type bygg : Tilkopling kommunal kloakk til eksisterande bustad på gbnr 137/222 og 137/778.
Type arbeid : Utkopling av felles slamavskiljar og tilkoble nye felles stakekummer,
og vidare til kommunal kloakkledning.
Framføring av stikkledning til råtomt på gbnr 137/3.

Rørleggjarmeldinga vert godkjent på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovudavlaupsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompenserande tiltak.

Det skal sendast inn ferdigmelding m/vedlagt situasjonsplan til kommunen når arbeidet er utført.

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Faktura for tilknytningsgebyr følger vedlagt til eigar, og vi gjer merksam på at arbeidet ikkje skal igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar og undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Kari Elisabeth Iø
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Bjørn Tollefsen
Marek Luczak

Tertneshøyden 2 A 5113
Isdalstøbakken 92 5916

TERTNES
ISDALSTØ

Mottakar:

Bergen og Omegn Rørservice a/s

Olaf Ryesvei 41 5006

BERGEN

