

Fra: Bauge Edvin - Frank Mohn Mongstad AS <eba@framo.no>
Sendt: 4. september 2015 08:58
Til: Postmottak Lindås
Emne: Dokumentasjon fettutskiller 2014
Vedlegg: Dokumentasjon Fettutskiller; Dokumentasjon fettutskiller 2014..pdf

Hei Linda

Ref. vår tlf. samtale vedrørende drift av fettutskiller ved Frank Mohn Mongstad, brev mottatt 21.aug-15

For å imøtekomme kommunenes interne forskrifter har bedriften hatt dialog med Norsk Gjenvinning med formål å inngå driftsavtale som også vil innbefatte temperaturlogg/tømmerutiner. Det blir berammet møter med NG i nær fremtid for gjennomgang/inngåelse av ny avtale.

FMMO har imidlertid kontroll og oversikt på tilstand i fettutskiller, da det gjennomføres interne kontrollrutiner.

1. Vedlegger som info logger etter interne utførte kontroller.
2. Ber om noe utvidet frist for tilbakerapportering av drifts- tømmeavtale som vil opprettes med NG

(Rapportering vedrørende 2013 ble oversendt i e-mail 09.04.2014)

Vennlig hilsen
for **Frank Mohn Mongstad AS**

Edvin Bauge

Dir. tlf.: 56 10 63 10
Mob.: 930 17 918
E-post: eba@framo.no

DRIFTSJOURNAL FOR FETTUTSKILLER

KJØKKEN, 2014

60.3.04 Instruks for kontroll, vedlikehold og tømming av oljeutskillere.

Kontroll				Tømming			
	Nivå fettlag Alarm	Dato	Signatur	Tømming v/Alarm	Tømmefirma	Dato	Signatur
Januar	K	OK	30.1	ESPEN			
Februar		OK	19.2	ESPEN			
Mars	KT	OK	25.3	ESPEN	Norsk gjenvinning	30.01.2014	<i>esben</i>
April							
Mai	K						
Juni							
Juli	KT	ok	15.7	<i>glenn</i>	Norsk gjenvinning	16.7	<i>glenn</i>
August		ok					
September	KT	ok					
Oktober		ok					
November	K	ok					
Desember	T	ok					

DRIFTSJOURNAL FOR FETTUTSKILLER KJØKKEN, 2015

60.3.04 Instruks for kontroll, vedlikehold og tømming av oljeutskillere.

Kontroll				Tømming			
	Nivå fettlag Alarm	Dato	Signatur	Tømming v/Alarm	Tømmefirma	Dato	Signatur
Januar	K						
Februar							
Mars	KT						
April							
Mai	K	18.5.2015	<i>espen</i>	Spyttømt	n.gjennvining	18.5	espen
Juni							
Juli	KT						
August							
September	KT						
Oktober							
November	K						
Desember	T						

Frank Mohn - Mongstad

Enkel Historikkutskritt m/beskrivelser og kommentarer


Utskrevet : 25.08.2015 12:34

Frådato:	Til dato:
Ansvarlig:	Faggruppe:
Objekt nr.:	Avdeling:
	Vedl.gruppe:
	Prosjekt:
	Aktivitet:
	Konto:

Jobbnr.	Planlagt	Utført	Objekt	Faggruppe	Beskrivelse	Arbeids tid	Stoppetid
00	FRANK MOHN MONGSTAD ASI/950		BYGG FIMMO/950-5	OLJEUTSKYLLERE/950-5.7	fetutskiler -mat avfall		
Vedlikehold			950-5.7	Bygg	tømming av fett uskiler	0 : 00	0 : 0
4887	30.07.2014	16.07.2014	fetutskiler		Visuell kontroll. Meldt defekter og skader.		
edvin har læmme papir for fett uskiler 16.7.2014							
4891		30.01.2014	950-5.7		tømming	0 : 00	0 : 0
N.gjennvinng har tømt fett uskiler 30.1 (Edvin har skjema av uttak i m3)							
Vedlikehold			950-5.7	Bygg	tømming	0 : 00	0 : 0
5323		15.07.2014	fetutskiler				
sjekke nivå tømt i min ferie Dato 15.7 norsk gjennvinning utført							
VED			950-5.7	Casing	Alarm, fett på sensor	0 : 00	0 : 0
5644		14.10.2014	fetutskiler				
alarm. Rengjort sensor nye fett på . og senket lenger ned (tilbake , en snurr på kabelingen alarm)							
VED			950-5.7	Bygg	tømt Norsk gjennvinning - spykt og fylt på vann	0 : 00	0 : 0
5645		16.10.2014	fetutskiler				
Norsk gjennvinning tømt							
Vedlikehold			950-5.7	Kantine	tømt Norsk gjennvinning - spykt og fylt på vann	0 : 00	0 : 0
6121		18.05.2015	fetutskiler				
tømt Norsk gjennvinning - spykt og fylt på vann							
Sum:						0 : 00	0 : 00

HC oljeindex	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Myndighetskrav	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2015	0,5	5,46	3,57	0,73	0,65	0	1,3					
2014	2,23	0,5	0,5	0	0,5	0,57	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2013	0,5	0,5	0,8	0	6	0	0	0	3,7	0,5	0	0,5
2012	37,7	2,8	16,7	1,5	3,47	0,73	0,5	8,31	0,9	2,9	13,7	0,5
2011	2	1,6	17,7	1,5	0,6	2,1	48,2	2,3	1,45	2,3	0,65	4,4

HC oljeindex - mnd. analyse av utslippsvann fra Oljeutskiller



Fra: Bauge Edvin - Frank Mohn Mongstad AS <eba@framo.no>
Sendt: 9. april 2014 10:59
Til: Postmottak Lindås
Emne: Dokumentasjon Fettutskiller

This message has been archived. [View the original item](#)

Vedrørende brev mottatt 7.mars 2014, datert 24.02.2014 Ber om innrapportering - fettutskiljar

Vennligst finn vedlagt Info vedr. fettutskiller Frank Mohn Mongstad AS

Vennlig hilsen
for Frank Mohn Mongstad AS

Edvin Bauge

Dir. tlf.: 56 10 63 10
Mob.: 930 17 918
E-post: eba@framo.no<<mailto:eba@framo.no>>

From: Taule Helge Espen - Frank Mohn Mongstad AS
Sent: Tuesday, March 25, 2014 1:24 PM
To: Bauge Edvin - Frank Mohn Mongstad AS
Subject: RE: Dokumentasjon Fettutskiller

DRIFTSJOURNAL FOR fettUTSKILLER

Kjøkken, 2013

7.870.3.1 Kontroll-vedlikehold og tømning av
oljeutskillere<<file:///\\mongstad\arkiv\felles\FMMo%20STYRINGSSYSTEM\OPERASJONSMANUAL\7.%20Drift%20-%20Vedlikehold\7.870.3.1%20KONTROLL-VELLIKEHOLD%20OG%20TØMMING%20AV%20OLJEUTSKILLERE.doc>>

Kontroll

Tømning

Nivå fettlag
Alarm

Dato

Signatur

Tømming
v/Alarm

Tømmefirma

Dato

Signatur

Januar

K

Ingen alarm

31-01

Glenn

Ingen