Overdekning:
kjørebane 1m
Fortau/anna terreng 0,4m

Grøftebredde dekker BKK sitt behov til straum og fiber, skal andre aktører ned i grøfta må bredden aukast.

Anleggskasse Erstad & Lekven

Grøftebredde: 0,6m
- Jording 50Cu
- 2 stk TFXP 240Al
- 40mm DL-rør

Grøftebredde: 1,5m
- Jording 50Cu
- 2 stk TFXP 240AL i rør
- TFXP 95AL i rør
- 110mm rør - reserve
- 3 stk TFXP 240Al i rør
- 2 stk 40mm DL-rør

Grøftebredde: 0,8m
- Jording 50Cu
- 3 stk TFXP 240Al
- 40mm DL-rør

Veikryssing

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonens art.

NS 20113 Langheiane - Forsyning nye bustader
Traseplan

BKK
Kokstadvegen 37, Pb. 7050, 5020 Bergen, Telefon 55127000

Saksbehandler	I. Jordal
Tegner	M. B. Vetås
Dato	21.10.2015
Målestokk	1:1 000 (A4)
Revisjon	

Tegningsnr.			
Prosjekt nr.	Del	Type	
319649/319657	01	2	