

Kommunens saksnr. 00/01220	Prosjektnr. 12685/01
-------------------------------	-------------------------



Samsvarserklæring

Pbl § 23-1, SAK10 kapittel 12

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	134	407					Lindås Kommune
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Vardane 82				5911	Alversund	

Foretak	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
Villanger & Sønner AS	925580376

Ansvarsrett gitt dato	31.05.2000	Arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
-----------------------	------------	--	--	------------------------------

Ansvarsområde	
Hentet fra søknad om ansvarsrett	Funksjon (PRO, UTF)
	SØK/SAM 040.1, UTF/KUT 210.1,360.1,222.1
	Beskrivelse av ansvarsområde
	Ansvarlig søker
	Ansvarlig utførende/kontrollerende tømrer

Ansvarlig for prosjektering:	
Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi:	
<input type="checkbox"/> Rammetillatelse	<input type="checkbox"/> Igangsettingstillatelse/ ett-trinns tillatelse
<input type="checkbox"/> Midlertidig brukstillatelse	<input checked="" type="checkbox"/> Ferdigattest

Ansvarlig for utførelse:	
<input type="checkbox"/> Midlertidig brukstillatelse – Gjenstående arbeider for denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest	
Angi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for	
Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse	
<input checked="" type="checkbox"/> Ferdigattest – Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest	

Bekreftelser	
Det bekreftes at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til søknad om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring.	
<input type="checkbox"/> Prosjektering verifisert i samsvar med ytelser i TEK10 og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse som viser at forskriftens (TEK10) funksjonkrav er oppfylt	
<input checked="" type="checkbox"/> Utførelse verifisert i samsvar med produksjonsunderlag.	

Erklæring og underskrift		
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger.		
Dato	Foretakets underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
29.10.15		Olaf Villanger

Kontrollerklæring

Det fylles ut en kontrollerklæring for hvert ansvarlig kontrollerende foretak

Vedlegg nr

G

Kommunens saksnr

• Kontrollerklæring for **PROSJEKTERING** sendes inn som et vedlegg til søknad om igangsettingstillatelse (omfatter også ett-trinns søknadsbehandling)

• Kontrollerklæring for **UTFØRELSE** sendes inn som et vedlegg til anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

Til kommune

Lindås

Eiendom/byggested

Gnr | Bnr | Festenr | Seksj.nr

134 | 407

Adresse

Ansvarlig kontrollerende foretak

Foretak

Stendal VVS AS

Organisasjonsnr

980626180

Adresse

Lyngmarka 20

Postnr

5911

Poststed

ALVERSUND

Telefon

56341604

Kontaktperson

Thorleif Stendal

Foretakets fagområder knyttet til tiltaket (bruk forhåndsvis koder fra Godkjenningskatalogen) jf kontrollplanen

PRO 311,2 KPR 311,2 UTF 311,2 UTF 844,2 UTF 844,2 KUT 311,2 KUT 844,2 KUT 846,2

Bekreftelse

Det bekreftes at kontrollen er utført i henhold til tildelt ansvarsrett

av dato

og kontrollplanen

av dato

Det bekreftes at det foreligger kontrolldokumenter i henhold til kontrollplanen.

Angi hvilke kontrolldokumenter som foreligger

Fagområdet er ferdig prosjektert for igangsettingstillatelse (omfatter også ett-trinns søknadsbehandling)

Sluttkontrollen har ikke avdekket vesentlige feil og mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse


Følgende mangler av mindre vesentlig betydning gjenstår

Sluttkontrollen har ikke avdekket feil og mangler ved fagområder som hindrer ferdigattest

Bekrefting og underskrift

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap XVIII og XIX, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.

Foretakets underskrift



Gjentas med blokkbokstaver

THORLEIF STENDAL

Dato

16 05 2001

EIGENKONTROLL AV SANITÆRINSTALLASJONER

Skjemaet skal fyllast ut av utførande røyrleggjar og skal sendast Lindås kommune for arkivering saman med godkjent søknad om tilknytning.

BYGGJEPLASS:

GNR.: 134

BNR.: 407

TOMT NR.:

Eigar av sanitæranlegget:

Adresse:

Prøven gjeld:

Prøvetrykk:

Dato og sign. av røyrll.:

Utv. vassleidning

mvs. i min.

Utv. spillvassleidn.

mvs. i min.

Bunnleidning:

1.1 mvs. i 2 min.

Innv. spillvassleidn.

mvs. i min.

Innv. vassleidn.

mvs. i min.

.....

mvs. i min.

.....

mvs. i min.

M. Stendal

Teknisk etat skal varslast for kontroll før tildekking.
 Prøvetrykk for spillvassleidning er 1.1 m.v.s.
 Prøvetrykk for vassleidning er 50% over driftstrykk.

Anlegget teke i bruk/overlevert den:

Merknader:

.....

.....

Utførande røyrleggjar stadfestar at sanitæranlegg er utført i samsvar med "Normalreglementet" (tidlegare NKFF Norm-8)

Lynnerika 20 - 5702 Alversund

M. Stendal
 Stempel/sign. røyrleggjarfirma

Kontrollerklæring

Det fylles ut en kontrollerklæring for hvert ansvarlig kontrollerende foretak

Vedlegg nr

G-

Kommunens saksnr

Til kommune

* Kontrollerklæring for PROSJEKTERING sendes inn som et vedlegg til søknad om igangsetningsstillatelse (omfatter også ett-trinns søknadsbehandling)

* Kontrollerklæring for UTFØRELSE sendes inn som et vedlegg til anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

Eiendom/byggested

Gnr Bnr Festenr Seksj.nr

Adresse

HILLAND VEST, TOMT NR 11

Ansvarlig kontrollerende foretak

Foretak

MONSTAD ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnr

9595578990

Adresse

Postnr

Poststed

5281

VALESTR. 7038.

Telefon

95745355

Kontaktperson

TOK, ARNE MONSTAD

Foretakets fagområder knyttet til tiltaket (bruk fortrinnsvis koder fra Godkjenningskatalogen) jf kontrollplanen

UTF / KUT, 181-1

Bekreftelser

Det bekreftes at kontrollen er utført i henhold til tildelt ansvarsrett

lav dato

og kontrollplanen

lav dato

24/5-00

Det bekreftes at det foreligger kontrolldokumenter i henhold til kontrollplanen.

Angi hvilke kontrolldokumenter som foreligger

STIKKINUBSSKISSE STØKKLISTER
TEGNINGER

Ansvarlig kontrollerende for prosjektering

Fagområdet er ferdig prosjektert for igangsetningsstillatelse (omfatter også ett-trinns søknadsbehandling)

Ansvarlig kontrollerende for utførelse

Sluttkontrollen har ikke avdekket vesentlige feil og mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse

Følgende mangler av mindre vesentlig betydning gjenstår

Sluttkontrollen har ikke avdekket feil og mangler ved fagområder som hindrer ferdigattest

Erklæring og underskrift

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap XVIII og XIX, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.

Foretakets underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Dato

TOK, ARNE MONSTAD

TOK, ARNE MONSTAD 31.05.01

Kontrollerklæring

Det fylles ut en kontrollerklæring for hvert ansvarlig kontrollerende foretak

Vedlegg nr

G-

Kommunens saksnr

Til kommune

Lindås

Kontrollerklæring for PROSJEKTERING sendes inn som et vedlegg til søknad om igangsettingstillatelse (omfatter også ett-trinns søknadsbehandling)

Kontrollerklæring for UTFØRELSE sendes inn som et vedlegg til anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

Eiendom/byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksj.nr
-----	-----	---------	----------

134

407

Adresse

Tomt 11 Hilland Vest

Ansvarlig kontrollerende foretak

Foretak

Walde Eiendom AS

Organisasjonsnr

976526937

Adresse

Hjertås

Postnr

5918

Poststed

FREKHAUG

Telefon

56 17 76 94

Kontaktperson

Åge Walde

Foretakets fagområder knyttet til tiltaket (bruk fortrinnsvis koder fra Godkjenningskatalogen) jf kontrollplanen

UTF/KUT 150.1

Bekreftelser

Det bekreftes at kontrollen er utført i henhold til tildelt ansvarsrett

av dato

04.09.00

og kontrollplanen

av dato

29/9-00

Det bekreftes at det foreligger kontrolldokumenter i henhold til kontrollplanen.

Angi hvilke kontrolldokumenter som foreligger

KONTROLL PLAN FOR UTFØRENDE
KONTROLL PLAN FOR KONTROLLEKØDE

Ansvarlig kontrollerende for prosjektering

Fagområdet er ferdig prosjektert for igangsettingstillatelse (omfatter også ett-trinns søknadsbehandling)

Ansvarlig kontrollerende for utførelse

Sluttkontrollen har ikke avdekket vesentlige feil og mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse

Følgende mangler av mindre vesentlig betydning gjenstår

Sluttkontrollen har ikke avdekket feil og mangler ved fagområder som hindrer ferdigattest

Erklæring og underskrift

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap XVIII og XIX, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.

Foretakets underskrift

Reidunn Walde

Gjentas med blokkbokstaver

Reidunn Walde

Dato

21/5-01