



Kommune

Lindås

Saksnr. i kommunen:

Motteke:

Eigedom:

Gnr.

102

Bnr.

139

Festenr.

Kort omtale av tiltaket:

Vedr endring plassering av Biovac minirensanlegg utslepp kloakk Andre Fjellsbø (102/139) og Øystein Kvamme (102/83) på Vabø.

I forbindelse med at kotehøyde på einebustad Øystein Kvamme (102/83) vart senka, ville det ikkje bli tilstrekkelig fall på kloakkledning mot tidlegare omsøkt plassering av minirensanlegg for kloakk. Ein ville i tillegg måtte satt opp pumpestasjon nedstrøms for Øystein Kvamme, for deretter å måtte pumpe ureinsa kloakk opp til minirensanlegget.

Dette ville gjort anlegget sårbart mtp ukontrollert utslepp ved eventuelle straumbrot eller andre driftsproblemer.

For å unngå dette vart minirensanlegg plassert som på situasjonskart med pumpeledning til infiltrasjonsanlegg som omsøkt.

Det vil no bli pumpa rensa vatn frå egen pumpekum mot infiltrasjonsgrøft.

Denne løysinga gjer anlegget meir driftsikkert samstundes som service og tømmeordning vert gjort betre tilgjengelig.

Anlegget vil no ha same funksjon med same avrenningsstad som tidlegare omsøkt.

Namn Lindås VVS N.T AS

Adresse pb 42

Postnr. 5951

Postadr. Lindås

Telefon

Mobiltlf. 98039987

Dato: 08.12-15

signatur