



Ny 22 kV avgr.  
L837-6

**10059 BJØRSVIK AUST**

Luftspenn rivast

Planlagt jordkabel

Ny netstasjon  
Siemens Sinett 315 U

Skifte stolpe til  
11m fjell  
bardun 50

2 stk. bardun 50mm  
på eksisterende stolpe

Ex95 K1  
FeAl nr 35, rivast  
Ex95 K2

22 kV luftledning og trafo rivast.  
Beholde mastebein mot sør.  
Bardun 50mm

Ny stolpe  
7m fjell  
bardun 50mm

Stolpe OK  
ny bardun  
50mm

skifte stolpe til  
11 meter jord  
lang bardun 30mm

Kappe eksisterende  
stolpe ca. 1 meter  
over terreng

Ny stolpe  
8 meter fjell  
bardun 50mm

Ny stolpe  
8 meter fjell  
bardun 50mm

Ny stolpe  
9 meter fjell / ur  
bardun 50mm

Ny stolpe  
8 meter fjell / ur  
bardun 50mm

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonens art.	Saksbehandler <b>Helge Dalland</b>
				Tegner <b>Helge Dalland</b>
<b>Ny netstasjon 10059 Bjørsvik aust - blad 1</b>				Dato 16.12.2015
Plan forsterking og vedlikehold lsp. nett				Målestokk 1:1 200 (A3)
<b>BKK</b>		Tegningsnr.		Revisjon
Kokstadvegen 37, Pb. 7050, 5020 Bergen, Telefon 55127000				
Prosjekt nr. <nr>	Del <ant>	Type <nr>		