
Fra: Magnus Helgesen <MagnusH@boligpartner.no>
Sendt: 5. januar 2016 09:59
Til: Postmottak Lindås
Kopi: Eilin Houlison Molvik
Emne: Tilleggsdokumentasjon gnr 133 bnr 109 Soltveit søndre
Vedlegg: Søknad om tillatelse til tiltak 23.12.15.pdf; D -1 Situasjonsplan terrengprofiler rev B 04.01.2016.pdf

Hei!

Viser til brev 18.12.2015, der saksbehandler ber om tilleggsdokumentasjon i byggesak.

1. Søknad om tiltak er no signert av heimelshavar/ tiltakshavar. Den innsendte søknaden var signert av den som var heimelshavar når søknaden var innsendt, men det er riktig at tiltakshaver ikke var samme person. Det var sikkert en feilvurdering av oss, men var gjort for å spare tid i påvente av hjemmelsoverføring. Dette samsvarer nå.
2. Situasjonsplan er revidert, og ekstra terrengprofil er lagt til. Vi har også lagt inn lengdesnitt av tilkomsten til egedommen, som er ihht vegloven. Stigning på resten av vegen er 1:9, som er innanfor kravet som er 1:8.
3. Her er det snakk om en skjæring på 2-3 meter. Dersom det hadde vert snakk om mur, ville dette vert tegnet inn på terrengprofil og situasjonsplan, og naboerklæring hadde lagt ved. Det har ikke vert vanlig praksis i Lindås kommune å levere naboerklæring på skjæringer, men dersom dette har endret seg, ber vi om tilbakemelding på det. Når det gjelder sikring, så skal det sikres med gjærde i grense mellom veg og skjæring. Dette anser vi som et krav til ansvarlig søker i forbindelse søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Håper dette er tilstrekkelig for å behandle søknaden.

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

Magnus Helgesen
Daglig leder

M: 97709118
E-post: magnus.helgesen@boligpartner.no
www.boligpartner.no

BoligPartner AS • Majo Eigedom AS • Lindås
Lindåsvegen 154 • 5914 Isdalstø

BoligPartner

Følg oss på
facebook

