



Lindås Kommune

5914 Isdalstø

Seim, 22.02.2016

Svar på krav om tilleggsdokumentasjon gbnr 169/7 Ikeland Seim

Viser til brev av 18.02.2016 om mangler i søknad om tiltak på 169/7 Ikeland Seim.

- 1) Forstøttnings mur vist på D-1 skal bare være inntill 1,0m høy og ligger minst 1m fra nabogrense og er dermed ikke søknadspiktig etter veileder til byggesak §4-1 D6.
- 2) Terrengsnitt på E-3 profil b går ca 30 cm fra husvegg og her skal terrenget være flatt inn til huset. Mur kommer ca 2m fra huset og terrenget skal tilpasses muren.
- 3) Altan er nå tegnet inn på E-1.
- 4) Tittelfelt er revidert.
- 5) Vi sender disse vedleggene på nytt.
- 6) Innvendig bod er tegnet inn på E-2. Garasje godkjent med ferdigmelding 04.05.2015 blir utvendig bod.
- 7) Det har vært feil adresse på tiltakshaver, denne er nå rettet.

Med vennlig hilsen
Seim Bygg AS


Terje Seim