



Terje Eknes

Referanser:

Dykkar:

Vår: 19/3181 - 19/37814

Saksbehandlar:

Arne Helgesen

arne.helgesen@lindas.kommune.no

Dato:

17.12.2019

Teknisk VA uttalelse til VA-rammeplan for Snekkevika - gbnr 239/6 Eknes ytre

Kommentarer til plan.

- Vannforsyning. Plan for vannforsyning er ok.
- Avløp. Det er pr. i dag ikkje nokogodkjent løysing for avløp. Når ei godkjent løysing er på plass, noko som må vera avklart før utarbeiding av teknisk plan, kan ein diskutere eventuell kostnadsfordeling mellom utbygger og Kommune
- Overvatn. Plan for overvatn må beskrives/ illustreres betre, når ein utarbeider teknisk plan for vei vann og avløp

Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Siril Therese Sylta

Mottakrar:

Terje Eknes

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM

