

Referanse nr.

16085



Minde Allè 4  
N - 5063 Bergen  
Tlf: +47 55 70 65 82  
Fax: +47 55 70 65 83  
Org.nr.: NO 997 556 623 MVA  
E-post: post@smartvarme.no  
Web: www.smartvarme.no

## Sjekkliste og kontrollerklæring ved utført kontroll av ildstedsmontering

|   |  |                                 |              |                 |                                     |                                     |                          |
|---|--|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Byggetiltakshaver   | Eiendommens adresse  |                                 | Leilighet ID | Gnr.            | Bnr.                                | Tlf                                 |                          |
|   |  |                                 | 4            | 23              | 578                                 |                                     |                          |
|   | Eiers navn   | Eiers adresse                   |              | Post nr.        | Sted                                |                                     |                          |
|   |  |                                 |              |                 |                                     |                                     |                          |
|   | Ildstedets fabrikat  | Ildstedets modell               |              | Max effekt i kw |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Testet ihht. NS 3059     |
| MORPEIS   | UNO1   |                                 |              |                 |                                     |                                     |                          |
| Nytt ildsted montert dato   | Type ildsted utskiftet   |                                 |              |                 |                                     |                                     |                          |
| 31/5-17   | <input type="checkbox"/>   | Utskifting                      |              |                 |                                     |                                     |                          |
| Skorkestype   | Dimensjon  | Antall ildsteder på skorsteinen | Brenselstype |                 |                                     |                                     |                          |
| STÅLPIPE  | Ø150   | 1                               | VED          |                 |                                     |                                     |                          |
| Montør  | <b>Kontrollpunkt, montør:</b>                                      |                                 |              |                 |                                     | OK                                  | Ikke ok                  |
|   | • Er ildstedet montert etter monteringsanvisningen?                |                                 |              |                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | • Er avstanden til brannmur kontrollert?                           |                                 |              |                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | • Er avstanden til brannbart materiale kontrollert?                |                                 |              |                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | • Er avstanden til tak kontrollert?                                |                                 |              |                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | • Er det plate under og foran ildstedet?                           |                                 |              |                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | • Tåler gulvet vekten av ildsted og omramming?                     |                                 |              |                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | • Er det feiemulighet?   |                                 |              |                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | • Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft? |                                 |              |                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | • Er skorsteinen egnet for tilkopling av det aktuelle ildstedet?   |                                 |              |                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Har skorsteinen passende dimensjon?                                 |  |                                 |              |                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| • Finnes produktokumentasjon med monteringsanvisning på byggeplassen? |  |                                 |              |                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| • Er det pusset en jevn og fin overflate rundt røykrør?               |  |                                 |              |                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Montørens navn  |  | Montørens adresse               | Post nr.     | Sted            |                                     |                                     |                          |
| Smart Varme   |  | Minde Allè 4                    | 5063         | Bergen          |                                     |                                     |                          |
| Sted  | Dato   | Montørens signatur              |              |                 |                                     |                                     |                          |
| BERGEN  | 31/5-17  | Tommy Arvid S. Rasmussen        |              |                 |                                     |                                     |                          |
| <b>Kontrollerklæring, installasjonen er kontrollert ved hjelp av:</b> |  |                                 |              |                 | OK                                  | Ikke ok                             |                          |
| • Utfyllt sjekkliste  |  |                                 |              |                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| • Visuell kontroll  |  |                                 |              |                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Kontrollørens navn  |  | Kontrollørens adresse           | Post nr.     | Sted            |                                     |                                     |                          |
| Smart Varme   |  | Minde Allè 4                    | 5063         | Bergen          |                                     |                                     |                          |
| Kvalifikasjoner   |  |                                 |              |                 |                                     |                                     |                          |
| Dokumentert opplæring   |  |                                 |              |                 |                                     |                                     |                          |
| Sted  | Dato   | Kontrollørens signatur          |              |                 |                                     |                                     |                          |
| BERGEN  | 31/5-17  | Tommy Arvid S. Rasmussen        |              |                 |                                     |                                     |                          |
| Bemerkninger  |  |                                 |              |                 |                                     |                                     |                          |