



Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebyggjande avdeling  
NGIB  
Stølen 7  
5911 ALVERSUND

Referanser:

Dykkar:

Vår: 17/313 - 17/16937

Saksbehandlar:

Britt Hilde Romarheim

britt.romarheim@meland.kommune.no

30.08.2017

## Tilsynsrapport

Viser til tilsynsrapport etter gjennomført branntilsyn den 25.01.2017 datert 30.01.2017 og purring på attendemelding etter branntilsyn datert 15.07.2017.

### Følgjande avvik vart konstatert ved tilsyn i omsorgsbustadar Vikebø:

- 1) Skjema for eigenkontroll vert i liten gard nytta, dette lyt ein innføra rutiner for. Skjemaet er ein del av brannokumentasjonen.**
- 2) Vindauga i basen, held ikkje brannklasse.**

Ad 1) Skjema og rutiner skal vere på plass innan utgangen av oktober 2017. Vi vil i løpet av hausten gjennomgå skjema og rutiner på møter med personalet.

Ad 2) Nye vindauga i basen er bestilt av teknisk avdeling denne veka. Dei vil bli sett inn så fort teknisk avdeling har fått dei tilsendt.

### I tillegg til avvika var dei i same rapport to merknadar:

- 1) Dør i yttergang ( basen ) kan med fordel justerast.**  
Dette er eit arbeid som vaktmester vil utføre i løpet av veke 35 2017.
- 2) Det er brukarar som har rullestol inne i leiligheitene, personalet lyt informere om at laderen ikkje kan tildekkast eller liggja i stolen.**  
Dette vil bli tatt opp med personalet på pasientmøtene kvar tredje veke framover hausten 2017.

Med helsing

Britt Hilde Romarheim  
leiar heimetenesta

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

---

#### Postadresse

postmottak@meland.kommune.no  
Postboks 79, 5906 Frekhaug  
Besøksadr: Havnevegen 41 A  
5918 Frekhaug

#### Kontakt

www.meland.kommune.no  
Telefon +47 56 17 10 00  
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722  
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: [www.nordhordlandskart.no](http://www.nordhordlandskart.no)

**Kopi til:**

Anny Bastesen

Erik Knag Johannesen