

Erling Stadheim
Stadheimsvegen 99
6893 VIK I SOGN

MRLAND KOMMUNE – 41/44

Vatn/avlaup/toalett

Monterer takvassanlegg og legg inn vatn i hytta.

Monterer også gråvassrensing, jfr. vedlagde brosjyre m.m frå Hyttetorget

Har i dag snurredass – biotoalett utan utslepp - Vil i tillegg montera forbrenningstolett. Dette har ikkje utslepp, jfr. brosjyre frå hyttetorget

6.11.2017

Erling Stadheim

Etterskrift 8.12.17:

Viser til epost i dag frå dykk vedlagd søknadsskjema for utslepp.

Søknadsskjemaet må samanhaldast med brosjyren frå Hyttetorget og utfyllande opplysningar som låg med søknaden.

Gråvassrenseanlegget skal plasserast i kjellaren på hytta og vatn frå reseanlegget vert kanalisert til grunnen. Om de krev at vatnet frå anlegget skal gå til sjø, vil eg sjølvsagt gjera det. Eg må då i tilfelle, få avtale med grunneigar om nedgravd røyr.

Erling



**Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter**

Søknadsskjemaet gjeld for:

- Utslepp frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande verksemd med utslepp på under 50 pe.
- Utslepp av sanitært avløpsvatn på mindre enn 50 pe i tett busetnad som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjeld ikkje for tilkopling til offentleg avløpsnett.

Informasjon:

1. Utsleppet av sanitært avløpsvatn er søknadspliktig jf. forureiningsforskrifta kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysningar vil bli behandla av kommunen. Søknadar som er i samsvar med standardkrava i kapittel 12, blir behandla innan seks veker. Søknad om unntak frå standardkrava i kapittel 12 blir behandla utan ugrunna opphald, men behandlinga kan ta meir enn seks veker.
2. For prosjektering og utføring av avløpsanlegget, gjeld reglane i plan- og bygningslova § 20-1 om søknad om løyve til tiltak, godkjenning av føretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når eit igangsettingsløyve frå kommunen ligg føre.

1. Ansvarleg (søklar)*:

Namn: <i>Brding Stodheim</i>	Telefon (dagtid): <i>913 10284</i>
Adresse: <i>Stodheimsv. 99</i>	Postnr, poststad: <i>6893 Vik i Sogn</i>
E-post: <i>Brding@rettskjdp.v.h.no</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Enkeltperson <input type="checkbox"/> Selskap/lag /sameige Før opp organisasjonsnr.:

*Dersom ansvarleg søklar ikkje er den same som ansvarleg eigar (ansvarleg eigar er det same som tiltakshavar i plan- og byggesaker) skal du opplyse om dette.

2. Søknaden gjeld:

<input checked="" type="checkbox"/> Nytt utslepp <input type="checkbox"/> Vesentleg auke av utslepp <input type="checkbox"/> Rehabilitering av eksisterande utslepp	<input type="checkbox"/> Heilårsbustad, tal på: <input checked="" type="checkbox"/> Fritidsbustad, tal på: <input type="checkbox"/> Annan bygning, tal på:.....spesifiser:	Er/blir vassklosett installert? ja <input type="checkbox"/> nei <input checked="" type="checkbox"/>
---	--	--

3. Eigedom/byggjestad:

Gnr.: <i>41</i>	Bnr.: <i>44</i>	Adresse: <i>Skarpe nesv. 157</i>
Planstatus:	Samsvar med endelege planar etter plan- og bygningslova: ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>	
	Viss nei, ligg samtykke frå kommunens planmyndigheit føre?: ja <input type="checkbox"/> , dato:.....	

4. Utsleppsstad:

Type:



Meland kommune

Innsjø Bekk /Elv Elvemunning Sjø Stadeigne lausmassar

Anna:.....

Namn på lokalitet: Skarpe nes

Koordinatar på utsleppsstad:

Før opp kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, anna):

Utsleppsdjupne ved lågaste vasstand: minst 2 m ja nei , spesifiser:m
ikkje relevant

Utsleppets storleik i personekvivalentar: 4-6 pe

5. Reinsegrad: (OBS! Kommunen kan ha lokale krav, undersøk med kommunen):

Utsleppsstad i følsamt/normalt område (reinsegrad jf. §12-8, sjå også "Rettleiing til søker"):

Reinsekrav for sanitært avløpsvatn, utsleppsstad med brukarinteresser:

a) 90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF₅

Reinsekrav for sanitært avløpsvatn, utsleppsstad med fare for eutrofiering/overgjødsling, men ingen brukarinteresser:

b) 90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF₅

Reinsekrav for sanitært avløpsvatn, utsleppsstad kor det ikkje er fare for eutrofiering/overgjødsling eller er brukarinteresser:

c) 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF₅

Berre utslepp av gråvatn, alle utsleppsstader:

stadeigne lausmassar eller tilsvarande, spesifiser: Grunn

Utsleppsstad i mindre følsamt område (reinsegrad jf. §12-9):

Reinsekrav for sanitært avløpsvatn, utslepp til sjø:

a) 20 % reduksjon av suspendert stoff

eller

b) 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon

Berre utslepp av gråvatn, utslepp til sjø:

ureinsa

Søker unntak frå §§12-8 til 12-9/lokal forskrift, spesifiser i vedlegg B (sjå punkt 6).

Type reinseanlegg:

- Ureinsa
- Slamavskiljar
- Infiltrasjonsanlegg
- Sandfilteranlegg

Tillegg for minireinseanlegg:

Tilfredsstiller minireinseanlegget NS-EN 12566-3: ja nei

Sjå brosjyre frå Ny Nebuget



<input checked="" type="checkbox"/> Biologisk reinseanlegg <input type="checkbox"/> Kjemisk reinseanlegg <input type="checkbox"/> Kjemisk/biologisk reinseanlegg <input type="checkbox"/> Tett tank (for alt avløpsvatn) <input type="checkbox"/> Tett tank for svartvatn <input type="checkbox"/> Biologisk toalett <input type="checkbox"/> Konstruert våtmark <input type="checkbox"/> Tett tank for svartvarn, gråvassfilter <input type="checkbox"/> Biologisk toalett, gråvassfilter <input type="checkbox"/> Anna løysing, spesifiser:	
Anleggets dimensjonerte storleik i tal på personekvivalentar: <u>6</u> pe	

6. Vedlegg til søknaden:

a) <u>Namn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har hjelpt med val av reinsem metode og/eller dokumentasjon av reinsegrad</u> Namn: Type bistand: <input type="checkbox"/> Val av reinseanlegg <input type="checkbox"/> Utforming av reinseanlegg <input type="checkbox"/> Dokumentasjon av reinsegrad <input type="checkbox"/> Installasjon av reinseanlegg	ja <input type="checkbox"/>
b) Grunngeving for ynskje om unntak frå §§ 12-7 til 12-13 og relevant dokumentasjon	ja <input type="checkbox"/> ikkje relevant <input type="checkbox"/>
c) <u>Dokumentasjon av reinsegrad jf. § 12-10 og skildring av anlegg</u>	ja <input type="checkbox"/>
d) <u>Plassering av avløpsanlegg, utsleppstad, eigedomsgrenser og vegtilgang på kart i målestokk 1:5000 eller større</u>	ja <input checked="" type="checkbox"/>
e) Liste over eigedomar knytt til avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (om det er fleire enn ein eigedom)	ja <input type="checkbox"/> ikkje relevant <input type="checkbox"/>
f) <u>Oversikt over interesser som utsleppet får følgjer for (drikkevassforsyning, rekreasjon, næringsverksemd, etc.). Utgreiing om tiltak for å motverke interessekonfliktar og tiltak for å ta vare på helse og miljø</u>	ja <input type="checkbox"/>
g) Oversikt over kven som er varsla (blant anna naboar, aktuelle lokallag, brønnar/andre kjelder til drikkevatt og våttingsanlegg i området) og kopi av nabovarselet	ja <input type="checkbox"/> ikkje relevant <input type="checkbox"/>
h) Eventuelle mottekne klager/protestar	ja <input type="checkbox"/> ikkje relevant <input type="checkbox"/>

7. Eventuelle merknader (ikkje obligatorisk):

Sjå søknaden
 Visu til søknaden med vedlegg




Meland kommune

--

8. Underskrift og fråsegn:

Eg forpliktar meg til å følgje føresegnene i ureiningsforskrifta og enkeltvedtak i samsvar med ureiningsforskrifta. Som ansvarleg eigar er eg ansvarleg for forskriftsmessig drift og vedlikehald.

Dato: 8.12.17	Underskrift ansvarleg eigar: 	Gjenta med blokkbokstavar: Edving Stadherr
------------------	---	---

9. Merknader frå kommunen:

--