


**Til:** Meland Kommune v/Harry Finseth  
**Fra:** Norconsult AS v/Jan Amund Walde  
**Dato:** 2017-12-08


## Vurdering kryss Parkeringsplass

Det er gjort en vurdering av plassering og utforming av avkjørsel mot parkeringsplass i tilknytning til Hurtigbåtkaien på Frekhaug i forhold til trafiksikkerhet og krav stilt i Statens vegvesens håndbøker.

Med hensyn på trafiksikkerhet for kjørende er det sentralt at man har tilfredsstillende siktforhold i avkjørselen. Mjåtveitvegen har i dag fartsgrense 40 km/t på strekningen forbi parkeringsplassen. Jmfør retningslinjer fra Statens vegvesens håndbok N100: Veg- og gateutforming bør kjøretøy som står i avkjørselen sikres frisikt i hensyn til sikktrekanten som vist på figur nedenfor. Innenfor sikktrekanten skal det ikke plasseres sikthindrende objekter (dvs. objekter med høyde over 0,5 m).



Figuren nedenfor viser inntegnet sikktrekant for avkjørselen til deponiområdet med lengder i henhold til figuren over. Da det ikke ligger noen sikthindrende objekter innenfor sikktrekanten fremgår det at avkjørselen får tilfredsstillende siktforhold i tråd med krav fra håndbøkene.



Med hensyn på beliggenhet anses avkjørselens plassering å være tilfredsstillende. Avkjørselen bør ikke flyttes lenger mot nordøst, da dette vil kunne føre til konflikter med tilstøtende avkjørsel i nordøst. Med hensyn på geometri er avkjørselen utformet med radius på rundt 4 meter, i tråd med anbefalinger gitt i håndbøkene.

