

Aut. Rørleggerfirma
JAN L DANIELSEN A/S
Postboks 5
5879 BERGEN

Tlf. 917 50 414

Helge Stokke.
Juvik
Frekkhaug.

Hylkje 01.07.2014

Vedrørende vann/avløp eksisterende sjøhus.

I forbindelse med å ivareta spillvann fra dusj i sjøhuset har jeg som aut rørleggerfirma følgende forslag:

Alt. 1.

Vannuttak i vegg til dusj plugges i vegg, - sluk i gulv igjenstøpes.

Alt. 2.

1 stk mini pumpekum for spillvann monteres i gulv dusjrom.

Herfra føres 32mm peh pumpeledning i grøft med godkjent overdekning frem og tilknyttes eksisterende godkjent septikktank fra hovedhus.

Vennlig hilsen



Jan L Danielsen