



## Statens vegvesen

Knarvik Bygg AS  
v/ Tonje Kjærgård  
Postboks 449 Nesttun  
5853 BERGEN

Behandlende enhet:  
Region vest

Saksbehandler/innvalgsnr:  
Unn Jenny Utne Kvam - 55516243

Vår referanse:  
2011/128796-018

Deres referanse:

Vår dato:  
23.06.2014

### **Vedrørende utbedring av vegkrysset fv. 564 Rosslandsvegen - Mjåtveitmarka**

Vi viser til e-post med vedlegg mottatt 28.05.2014.

Situasjonsplanen som vi har fått tilsendt må suppleres med ytterligere tegninger for at vi skal kunne ta stilling til den som en byggeplan.

Statens vegvesens håndbok R700 *Tegningsgrunnlag*<sup>1</sup> er utgangspunktet når vi skal godkjenne byggeplaner. I denne saken er det særlig behov for tegningene E (vegekryss og avkjørsler), F (normalprofiler og overbygning), G (drenering og vannbehandling), J (byggetekniske detaljer) og L (skilt og oppmerking). Det kan også bli behov for tegningene N (belysning) dersom det viser seg at utbedringene vil berøre eksisterende veglyst. Det bør avklares med kommunen om det er vann- og avløpsledninger eller kabler/linjer i området som tilsier behov for tegningene H og I.

Når det gjelder detaljer som fremkommer av den tilsendte situasjonsplanen, vil vi gjøre oppmerksom på følgende:

- Svingradius skal føres helt ut til kjørebanelinjen (hvitstripen). På tilsendt tegning er det ikke gjort. Krysset bør dimensjoneres for lastebil med kjøremåte A.
- Horisontalkurveradiene på gang- og sykkelvegen der den ledes inn mot krysningspunktet er ikke i samsvar med føringene gitt i vårt brev datert 04.04.2014. Krav til minste horisontalkurveradius er 40 meter.

Byggeplan må godkjennes av Statens vegvesen og det må utarbeides en gjennomføringsavtale mellom vegvesenet og tiltakshaver før arbeidet kan settes i gang.

1

[http://www.vegvesen.no/attachment/61435/binary/964061?fast\\_title=H%C3%A5ndbok+R700+Tegningsgrunnlag+%2829+MB%29.pdf](http://www.vegvesen.no/attachment/61435/binary/964061?fast_title=H%C3%A5ndbok+R700+Tegningsgrunnlag+%2829+MB%29.pdf)

Postadresse  
Statens vegvesen  
Region vest  
Askedalen 4  
6863 Leikanger

Telefon: 02030  
Telefaks: 57 65 59 86  
firmapost-vest@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Spelhaugen 12  
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Landsdekkende regnskap  
9815 Vadsø  
Telefon: 78 94 15 50  
Telefaks: 78 95 33 52

Plan og forvaltning - Bergen  
Med hilsen

*Sindre Lillebø*

Sindre Lillebø  
seksjonssjef

*Unn Jenny Utne Kvam*

Unn Jenny Utne Kvam

Kopi: Meland kommune (e-post)  
Vegseksjon Nord,- Midt- og Sunnhordland v/ Gunhild B. N. Vangsnes (her)