

Fra: Skulstad Marianne <marianne.skulstad@vegvesen.no>
Sendt: 12. januar 2018 12:53
Til: Kjersti Møllerup Subba
Kopi: Berit M Eskeland; Rune Fanastølen Tuft
Emne: SV: Utviding Meland gravplass

Hei,
Vi har sett litt på det nå.

Vi mener at den nye planen ikke må endre med intensjonen i den gjeldende planen når det gjelder fremtidig vegsystem. Det er da tilstrekkelig å ha med det arealet som trengs for å gi sammenheng i vegsystemene i ny og gammel plan. Samtidig bør den nye planen legge til rette for en midlertidig løsning, der Bjørnestadvegen kan koble seg på fv. 244 i et T-kryss.

Vi tenker at ca ved spissen av kirkegården vil det være behov for et område med «Annen veggrunn», som kan benyttes til å bygge kryss i en «midlertidig» fase, inntil man kanskje en gang legger om fylkesvegen. I planarbeidet må man da lage tegninger som viser at det kan bygges et godt kryss innenfor arealet som avsettes til Annen veggrunn.

Generelt erfarer vi at det er lurt å ha en vid planavgrensing ved varsel om oppstart, og så heller snervre inn planområdet når detaljene er avklart, og man ser hvilket areal som faktisk trengs. Anleggsbeltet er også viktig å ha med når det er høydeforskjeller og muligens dårlig grunn. Jeg vil derfor anbefale å ha enda bredere plangrense langs Bjørnestadvegen.

Med hilsen
Marianne Skulstad

Seksjon: Plan- og forvaltningsseksjon Bergen
Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Postboks 43, 6861 LEIKANGER
Besøksadresse: Nygårdsgaten 112, BERGEN
Telefon: +47 55516253 **Mobil:** +47 91846541 **e-post/Lync:** marianne.skulstad@vegvesen.no
www.vegvesen.no **e-post:** firmapost-vest@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

Fra: Kjersti Møllerup Subba [<mailto:KjerstiM.Subba@asplanviak.no>]
Sendt: 11. januar 2018 10:11
Til: Skulstad Marianne <marianne.skulstad@vegvesen.no>
Kopi: Berit M Eskeland <Berit.Eskeland@meland.kommune.no>; Rune Fanastølen Tuft <Rune.Tuft@asplanviak.no>
Emne: Utviding Meland gravplass

Hei igjen!

Viser til telefonsamtale. Vedlagt følger grovt omriss av vår foreløpige vurdering av plangrensa. Det er mogleg at det ikkje er trong for å ta med så mykje av eksisterande kyrkjegard som er vist her. Omlegging av den kommunale vegen Bjørnstadvegen bør takast med for å få ei god nok avkjørsle/kryss mot fylkesvegen, og sannsynlegvis endre linjeføringa i horisontal- og vertikalplanet nordaust for kyrkja. Trafikken frå Bjørnstad vil då gå utanom kyrkjetunet. Etter avtale legg eg også med den gjeldande reguleringsplanen. Gjer merksam på at område regulert til «hytte» i planen seinare er omregulert til gravlund. Som eg nevnte på telefonen ønskjer kommunen å berre ta med det som er naudsynt for å få gjennomført den planlagte utvidinga av gravplassen. Fint om du gjer meg ei snarleg tilbakemelding, og ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Med vennlig hilsen



Kjersti Møllerup Subba
Arealplanlegger
Plan og urbanisme

T: [414 24 247](tel:41424247)
E: kjerstim.subba@asplanviak.no

Kom i kontakt med Asplan Viak



Asplan Viak AS
Fabrikkgaten 3
Postboks 2304 Solheimsviken
5824 Bergen

T: [417 99 417](tel:41799417)
www.asplanviak.no

Les vårt nyhetsmagasin
[KVARTALET](#)



оплодотворенная







