

Lier, 24. februar 2018

Prosjekt.....:	Drift-/ prøvetaking av oljeutskillere
Sak.....:	Oversendelse av årsrapporter
Kontaktperson...:	

Vedlagt oversendes med dette årsrapporter for oljeutskillere i Deres kommune.

Orientering om våre tjenester:

- **Driftsassistanse** - Peiling av olje-/slamnivå 2 ganger pr. år. og gir beskjed når det er behov for tømning av oljeutskillere.
- **Prøvetaking** - Avløpsvann fra oljeutskillere blir prøvetatt iht. kommunale krav.
- **Totalavtale** - En kombinasjon av ovennevnte avtaler.

Hvilken type avtale vi har med kunden fremgår av årsrapporten.

Vi står selvfølgelig til tjeneste, enten det gjelder oljeutskillere generelt, eller de som vi har avtale på. Dersom noe er uklart, ta gjerne kontakt med kundekontakt Marius Løchstør på tlf: 92 68 89 67.

Vennlig hilsen
Niras Norge AS



Eivind Bøe
Daglig leder

Oversikt over bedrifter som har avtale med Promitek as om driftsassistanse/prøvetaking av avløpsvann fra oljeutskiller i Meland kommune i 2017.



ID	Kunde	Navn	Gnr/Bnr	Analyse:	Analyseresultat			
					I	II	III	IV
2149	Esso Frekhaug, Frekhaug Bilsenter as	Esso Frekhaug, Frekhaug Bilsent	22/132	Olje	81,5	60,5		



ÅRSRAPPORT FOR OLJEUTSKILLER 2017.



Følgende bedrift har avtale med Promitek as om Totalavtale.

1. Bedriften			
Navn:	Esso Frekhaug, Frekhaug Bilsenter as	Type avtale:	Totalavtale
		Kommune:	Meland kommune
		Gnr/bnr:	22/132
Adresse:	Mjåtveitflaten 1	Avdelingsansvarlig:	Jim Roger Gipsgård
Poststed:	5918 FREKHAUG	Telefon:	56177840
Anlegg adresse:	Mjåtveitflaten 1	Kontaktperson:	Jim Roger Gipsgård
Poststed anlegg:	5918 FREKHAUG	Telefon:	56177840

2. Oljeutskiller - installasjon			
Beliggende:	Ved søpplecontainere, ned mot vei	Utskiller fabrikk/type:	Odin U-K 10 m3
Virksomhetstype:	Bensinstasjon	Materiale:	Stål
Installert år:	2007	Dim vannbelast:	8 m3
Lokk utløpskasse:	Ok	Våtvolum:	8 m3
Prøvetagningskum:	Ok	Tilstandsvurdering:	Ok
Ekstra sandfang:	8 m3		

3. Internkontroll			
Driftsinstruks:	Ok	Tegninger av anlegget:	-
Dokumentert kontroll:	Ok	Godkjent tømmerutine:	Ok

4. Kontroll	
Dato	Kommentar
05.04.2017	Ingen
26.09.2017	Ingen

5. Prøvetaking				
Dato	Analyse	Resultat [mg/L]	Godkjent	Kommentar
12.04.2016	Olje	41	Ok	Ingen
30.08.2016	Olje	52	Nei	Se tidligere årsrapport
05.04.2017	Olje	81,5	Nei	Se punkt 6
26.09.2017	Olje	60,5	Nei	Se punkt 6

6. Anmerkning:
Analyseresultater fra 2017, er over grenseverdi. Type / dosering av vaskekemikalier bør vurderes. Følgebrev med forslag til tiltak for å redusere oljeinnhold i utslippet er sendt bedriften. Erfaringsmessig vil analyseresultat ved selvvaskeplasser variere noe. Årsak til dette kan være medbragte kjemikalier.

