

Rosslund skole gymsal

Utskrift av nedsmussingsgrad i branndetektorer. 26.02.2018

Verdier under 70 = OK.

19 adresser - 0 Avvik

Adresse - Nedsmussingsgrad - Type

01.001 - 00 - Optisk Detektor
01.002 - 00 - O2T Detektor
01.003 - 00 - Optisk Detektor
01.004 - 00 - Optisk Detektor
01.006 - 00 - Optisk Detektor
01.007 - 00 - Optisk Detektor
01.008 - 00 - Optisk Detektor
01.009 - 00 - Optisk Detektor
01.011 - 00 - Optisk Detektor
01.012 - 00 - Optisk Detektor
01.015 - 00 - O2T Detektor
01.016 - 00 - Optisk Detektor
01.017 - 00 - O2T Detektor
01.018 - 00 - O2T Detektor
01.022 - 00 - O2T Detektor
01.023 - 00 - O2T Detektor
01.024 - 00 - O2T Detektor
01.025 - 00 - O2T Detektor
01.026 - 00 - O2T Detektor