



Filnavn: D:\VA\100000\VA101815\03_Tegninger\VA1_Tegninger\VA1_Tegninger.dwg Xref: I:GH_Projektteknisk.dwg I:karl.dwg I:1032_plankart_130429_andelna_vefart_25092013.dwg I:1032_Grunnkart_106017_01.dwg
 Format: A1
 Plott: eiso 17.10.2017 10:19

TEGNFORKLARING:

VANNLEDNING		EKSISTERENDE	
SPILLVANSLEDNING		PROSJEKTERT	
PUMPELEDNING SPILLVANN			
VANNKUM			
SPILLVANSKUM			
SPILLVANSPEMPSTASJON			
BRANNHYDRANT/BRANNKUM			

- MERKNADER**
- (A) Spillvansledning og vannledning kobles til eksisterende kummer
 - (B) Spillvansledning kobles til eksisterende ledning på kote 31,347 BR
Vannledning kobles til eksisterende ledning på kote 31,363 TR
 - (C) VL tilpasses nytt terreng mtp. tilstrekkelig overdekning
- OPPLYSNINGER OM EKSISTERENDE LEDNINGER KAN VÆRE MANGELFULLE.
PÅVISNING MÅ REKVIRERES FRA LEDNINGSEIERE FØR GRAVING STARTER.

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Boligbygg Vest AS Elvaåsen boligfelt			Tegnet av EISO	Saksbehandler PHGL		
			Sidemannskont. ERSD	Oppdragsansvarlig PHGL		
Oversiktstegning VA-anlegg byggetrinn 2			Fag VA	Målestokk A1 1:250 A3 1:500		
			Dato 17.10.2017			
			Oppdragsnr. A101815	Status Arbeidstegninger		
			Tegning nr.	Rev.		
			COWI			
			H121			