

ORDREN NR.: 40163090	OBJEKT-ID.: 650446	BESØKET GJELDER: Servicekontrakt
KUNDE: Meland Kommune	ANLEGGSTED: Meland Rådhus	
ADRESSE:	ADRESSE: Postboks 79	
POSTSTED:	POSTSTED: 5906 Frekkhaug	
KUNDE REF: Nils Helge	ANSVARLIG: Nils Helge	TELEFON: 56171000
OPPLÆRING GITT TIL:	E-POST: postmottak@meland.kommune.no	

UTSTYR	TYPE	SW:	ANTALL
Sentral	Delta DAQ	2.81	2
Sentral	Delta DAE	2.81	1
Betjeningspanel	Delta OP	3.71	2
Batterier	12v 8,5 Ah	Dato: 2016	2
Batterier	12v 8,5 Ah	Dato: 2018	4
Røykdetektorer	Esser 9200 / IQ8		302
Varmedetektorer	Esser 9200 / IQ8		14
Manuelle meldere	Esser 9200 / IQ8		21
Alarmklokker	Ø15		
Summere	IQ8 summer		5
Spesialdetektorer	IQ8 Flash		6
Spesialdetektorer	Sprinkler		1

TEST AV	TILSTAND	KOMMENTAR
Sentralutstyr	OK	
Manuelle meldere	OK	Testet alle
Detektorer	OK	Testet div med gass
Alarmklokker	Se rapport	
Summere	OK	Testet sammen med driftspersonell
Andre alarmorganer	OK	Testet sammen med driftspersonell
Styrekurser	OK	adg kontroll / Dørmagneter / heis / BBsafe / vifte
Alarmoverføringer	OK	Til Nokas

RAPPORT:

Ved ankomst var det normal drift på sentralen.

Gasset div detektorer.

Testet manuelle meldere.

Byttet batteri (rutineskift)

Fullskalatest ok.

Brannalarmen skal gå til brannvesenet, men går til Nokas. Dette er skjedd etter omkopling av telelinjer på huset.

Anbefaler at disse koples tilbake mot brannvesenet

Alt ok ved endt besøk.

ANLEGGET ER TESTET I HHT PROSEDYRE FOR IDRIFTSETTELSE OG SERVICEKONTRAKT FSER9711 OG FSER9703: **Ja**

2018-03-21 Helge Lynglund.
DATO SERVICE ING.

ATT.

KUNDENS REPRESENTANT



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: nordic.service@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Faks: +47 32 24 48 01



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: nordic.service@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01