

---

**Fra:** Leif Nævdal <Leif@lindas-ror.no>  
**Sendt:** mandag 16. april 2018 21.22  
**Til:** Postmottak Meland  
**Kopi:** 'adrian.oldervoll@krogsveen.no'  
**Emne:** VS: Gbnr. 52/34 - Skjelangervegen 631, Linbjørg Sætre  
**Vedlegg:** image2018-04-16-232829.pdf

Hei. Har fått i oppdrag av tiltakshaver på Skjelangervegen 631, om og sende over ei ferdigmelding på utsleppet og septiktanken som vart montert på eigedommne i forbindelse med oppføring av hytta på 1980 tallet.

Den gangen var det kommunens byggjekontrolør som godkjente og ferdigmeldte både bygning og septiktank med eventuelt sandfilter etter at han var på ferdigbefaring før innflyttingsløyve vart gitt. Dette ser ikkje ut til og vera gjort med denne hytta.

Når tiltakshaver no vil selja hytta får ho beskjed om at utsleppet ikkje er endeleg godkjent.

Ho har derfor bede om at me sender inn ei ferdigmelding på septiktank med utslepp.

Sender over ei ferdigmelding og kart slik som septiktank og filteranlegg er utført.

Septiktanken er på 4m<sup>3</sup> med 3 kammer og stetter såleis også dagens krav til størrelse.

Tanken er ein plastøpt betongtank, og ser ut til og vera heilt ok, og er også tett, da vasstanden er som den skal vera.

Filtergrøfta ser ut til og vera på ca.12m slik som kravet for hytter var på den tida.

Dere får sjå på dette og event. komma med tilbakemelding dersom noko er uklart.

Mvh

**Lindås Rør & Sanitær AS**

Leif Nævdal

[leif@lindas-ror.no](mailto:leif@lindas-ror.no)

Tlf: 93 40 02 40

