

REFERAT FRÅ VERNERUNDE VED VESTBYGD SKULE 15.08.14 Kl.1300

Desse var med: Ragnar Hopland, vaktmester; Cecilie Kårbø, verneombod; Rolf Inge Fyllingsnes, rektor

Fokus: Fysiske tilhøve

1. Fallunderlag ved leikeapparat må kontrollerast/utbetraast etter forskrift. Vaktmester tar dette opp med teknisk.
2. Sag på sløyden kontrollert etter melding om ustabilitet. Dette var utbetra av vaktmester.
3. Befaring i gymsal. Kven kontrollerer fastmontert utstyr her og kor ofte? Vaktmester tar dette opp med teknisk.
4. Verneombod ønskjer å flytte kjøleskap/fruktskap frå grupperom pga av forstyrring. Rektor ser på alternativ.
5. Vaktmester tar opp at lofta my ryddast. Vanskeleg å få tilgang. Rektor organiserer dette i løpet av skuleåret i samarbeid med vaktmester.
6. Området rundt rutsjebana må utbetraast/sikrast
7. Lys og varme i bygget ok. Viktig å gi beskjed til vaktmester dersom det skulle vera noko.
8. Det manglar oppdatert brannteknisk oversikt ved brannalarmanlegget. Nybygget er ikkje inkludert.

Vestbygd skule 19.08.14

Rolf Inge Fyllingsnes

Rektor

Kopi til Jens Dahl, teknisk