

Handlingsplan for Grasdal skule_

S 14 - 22

Revisjon	0		Utarbeidd av:	25.05.01
Side:	1		Godkjent av:	Kari Anne Iversen
av:	1		Frekhaug den:	Helge Thorsen

PRI.	KARTLAGT PROBLEM Grunnlag: ➤ Gjennomgang av forskrifta P 14 - 18 ➤ Kartlegging P 14 - 20	MÅL	TILTAK	ANSV.	TIDS-FRIST	KOSTNADER
1	Avvik 1 <i>Utforming og innreiing.</i> Gymnastikkbygg:mangler deksel på 2 lysarmaturar i jentegarderobe	Montere deksel	Montere deksel	Drift og vedl. hald	29.aug. 2014	
2	Avvik 2 <i>Måltid</i> Mangler rutine for kontrol av temp. på kjøl og frys	Prosedyre og ansvarsfordeling utarbeidast.	Oppheng av prosedyre, ansvarsfordeling til kjøkken/matansvarlig på SFO Temp. kjøl -1-4 gr. Temp. frys <-18gr.	rektor	29.aug. 2014	
			Kjøpe nytt kjøleskap	rektor	29.aug. 2014	Kr. 3500,-
3	Avvik 7 <i>Sanitære forhold</i> Vasskranar som dei minste brukar manglar skåldesperre.(toalett i grøn garderobe og paviljong)	Skåldesperre på alle vasskranar i bygget.	Justere nyare kranar og skifte gamle kranar	Drift og Vedl. hald	29.aug. 2014	
4	Avvik 8 <i>Sanitære forhold</i> Toalettsete på HK-toalett blå garderobe er rissa opp	Hygienisk tilfredstillande sanitære forhold	Skifte toalettsete	Drift og Vedl. hald	Utført 20.aug 2014	

Handlingsplan for Grasdal skule_

S 14 - 22

Revisjon	0		Utarbeidd av:	25.05.01
Side:	1		Godkjent av:	Kari Anne Iversen
av:	1		Frekhaug den:	Helge Thorsen

5	Avvik 3 <i>Reingjering og vedlikehald</i> Mangler skriftleg dokumentasjon på at hovudreingjering er utført	Rutine på levering av dokumentasjon	Rektor etterspør og skaffar dokumentasjon	Rektor Leiar for reinhald	29.aug 2014	
6	Avvik 4 <i>Tryggleik og helsemessig beredskap</i> Mangler rutinar og skriftleg dokumentasjon for kontroll av apparat i gymnastikksal	Trygge apparat og tilfredstillande dokumentasjon	Lage rutine for kontroll. Vurdere felles kontroll av ekstern kompetanse på alle skular.	Rektor/ Drift og vedlikehald	15.sept. 2014	
7	Avvik 5 <i>Tryggleik og helsemessig beredskap</i> Uteområde: fallunderlag er tettpakka og ikkje tilfredsstillande under leikeapparat.	Tilfredsstillande fallunderlag og dokumentasjon på utført kontroll etter <i>Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.</i>	Vurdere tiltak i samarbeid. -Utføre skift av fallunderlag i området. -vurdere ekstern kompetanse til å utføre leikeplasskontroll på alle skular.	Drift og vedlikehald / Rektor	15.sept. 2014	
6	Avvik 6 <i>Tryggleik og helsemessig beredskap</i> Skrent bak nybygg som ikkje er tilfredsstillande	Trygg skrent og uteområde etter ferdigstilling av paviljong	Vaktmeister vurderer tiltak Påføre masse i skrent eller sette opp gjerde	Drift og vedlikehald	30.sept. 2014	
7	Avvik 9 <i>Sanitære forhold</i> Vask på store blå klasserom har sprukke. Vurdere å sette inn vaskerenne grunna elevtalet.	Tilfredsstillande sanitære forhold	Rørlegger må bytte ut vask eller sette inn vaskerenne	Drift og Vedlikehald	30.okt. 2014	

Handlingsplan for Grasdal skule_

S 14 - 22

Revisjon	0		Utarbeidd av:	25.05.01
Side:	1		Godkjent av:	Kari Anne Iversen
av:	1		Frekhaug den:	Helge Thorsen

8	Observasjon <i>Utforming og innreiing</i> Kjøkken som sfo nyttar er slitt. Reperasjon eller utskifting bør vurderast.	Tilfredsstillande utforming og innreiing til matlaging	Kjøpe og montere nytt kjøkken	Drift og vedlike-hald	30.12 2014	
9	Observasjon <i>Inneklima/luftkvalitet</i> Bør vera termometer i kvart klasserom	Termometer i kvart klasserom	Innkjøp	rektor	29.aug. 2014	

Rektor: Irene Hystad Hugaas

Kopi:

Verneombod Stian Haukeland

Jens Dahl

Øivind Buen

Vaktmester Arild Hestdal

Skulefagleg rådgjevar, Reidun Elin Johannessen