
Fra: Larissa Dahl
Sendt: 23. mai 2018 13:21
Til: 'helge@fellini-bergen.no'
Emne: Vedr. ferdigattest garasje gbnr 36/60 Nordre Ådland

Hei!

Vi viser til Deres søknad om ferdigattest på garasje på Gbnr 36/60, mottatt 15.05.18.

Vi kan ikkje se at garasje er omsøkt etter plan- og bygningsloven §20-4. Arealet på garasje er over 50 m² og da kan ikkje tiltaket fritas frå søknadsplikt etter SAK(byggesaksforskriften) § 4-1. Det er ikkje vedlagt situasjonskart med vist plassering, så vi tar ikkje stilling til avstand til nabogrenser etter TEK (Forskrift om tekniske krav) §6.4 Areal.

Vi kan ikkje utstede ferdigattest for tiltaket som er ikkje omsøkt.

Med vennleg helsing

Larissa Dahl

Rådgiver Plan- utbygging og kommunal teknikk



Meland kommune
- Eit samfunn for alle -