



## UNNGÅ UNØDIG BRANNUTRYKNING

1. RING BRANNVESENET ØYEBLIKKELIG - TELEFON 110:


- A. VED BRANN.  
B. VED UTILSIKTET UTLØSNING AV ALARMSYSTEMET.

(For eventuelt å kunne stanse utrykningen)

2. I lokaler der røykdetektorer er installert, må utstyr som avgir varme, damp, røyk eller gass, som f. eks. sveiseapparater, smergelskiver, bensin- og dieseldrevne kjøretøyer etc., ikke nyttes før ansvarshavende for brannalarmanlegget har koplet ut brannsløyfe eller meldere i det aktuelle område.
3. Det skal ikke foretas arbeider på brannalarmanlegget uten at ansvarshavende har koplet ut overføringen til brannvesenet.
4. Før arbeid med endring eller utvidelse av brannalarmanlegg settes i gang, skal det ved brannalarmsentralen utplasseres informasjon om, og planer for endringene.
5. Før det foretas utkopling av et anlegg, helt eller delvis, eller overføringen til brannvesenet settes ut av drift, skal forsikringsselskapet informeres, og det skal iverksettes ekstra brannsikringstiltak som kompensasjon for manglende alarmering.
6. Ved utilsiktet utløsning av brannalarmanlegget stilles sentralen tilbake av ansvarshavende dersom utrykning ikke har funnet sted.  
**Dersom utrykning er iverksatt, tilbakestilles sentralen av fremkommet brannvesen.**
7. Før prøving av brannalarmanlegg eller utstyr for overføring til brannvesenet, skal brannvesenet informeres.  
**Telefon 53 03 02 05.**
8. Ring servicefirma eller servicemontør omgående dersom det oppstår feil på brannalarmanlegget.
- Servicefirma: \_\_\_\_\_
- Telefon i arbeidstid: \_\_\_\_\_ Telefon utenom arbeidstid: \_\_\_\_\_
9. NB! Dersom de angitte påbud ikke overholdes, vil det bli aktuelt og stillevedkommende økonomisk ansvarlig for kostnader i forbindelse med eventuelle utrykninger.
10. Denne instruksjonen skal gjøres kjent for alle som kommer i befatning med brannalarmanlegget, og skal være opphengt ved brannalarmsentralen.

Bergen brannvesen, 06.04.18

  
Leif Linde  
brannsjef

  
Jan Henning Fossedal  
Avdelingsleder  
110 Hordaland