

Ettersynsbesøk 1

Ettersynsservice 1



Kunde		Fra	
12781 - Meland Kommune Meland Kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG		ThyssenKrupp Elevator AS Jordalsveien 17 5105 Eidsvåg	Avdeling: Bergen Telefon: 21979830 Faks: 21979831 E-post: post.tkeno@thyssenkrupp.com
		Saksbehandler:	
Ordre / dato		Arbeidssted	Kontakt
Ordre nr.: 226976 8. juni 2018		1070 Meland Sjukeheim Nireg-3125630765 Havnevegen 14 5918 FREKHAUG	Ragnar 47 46 24 52

1.Maskinrom			
1.4 Kontroll av batterier for nødlys/alarm	Utført		
1.5 Blåse reint / Støvsuge / Rengjøre	OK		
1.6 Kontroll av drivskive /bæremidlene	Ikke aktuelt		
1.8 Kontroller bremsens funksjon	OK		
1.9 Kontroller olje stand på maskin	OK		
1.12 Kontroll av regulatorens funksjon	Ikke aktuelt		
1.15 Kontroll av nødbetjening	OK		
1.16 Nødinstruks / nødåpnernøkkel	OK		
2.Sjakt			
2.1 Rengjøre / Støvsuge	OK		
2.3 Funksjonsteste grensebrytere	OK		
2.5 Smøring ledeskiver	Ikke aktuelt		
2.6 Kontroll av regulator / regulator wire	Ikke aktuelt		
2.8 Kontroll av bæremidlenes oppheng stol / motvekt	Ikke aktuelt		
2.10 Kontroll av følgekabler	OK		
2.11 Kontroll av sjaktbelysning	OK		
3.Sjaktører			
3.1 Støvsuge / Rengjøre	OK		
3.2 Kontroll av glass (der det finnes)	Ikke aktuelt		
3.3 Kontroll av klaring låstrinser	OK		
3.8 Kontroll av dørtrinser	OK		
3.10 Kontroll av skjevhet på sjaktdører	OK		
3.12 Kontroll av synkroniseringstau	OK		
4.Heisstol			
4.4 Kontroll av fang og slakketaus kontakt	OK		
4.7 Kontroll av alarmens funksjoner	OK		
4.9 Kontroll av stoldør kontakter	OK		
4.11 Kontroll av styresko	OK		
4.14 Kontroll av stoppenøyaktighet	OK		
5.0 Byggteknisk			
5.1 NHK-Rapport nullstilt	Ja		

For installatørvirksomheten

Bjørn Terje Thomassen
21.06.2018