

TILBAKEMELDING OM EIGARSKAP TIL STIKKLEIDNING

Skjemaet skal sendast til Postboks 79, 5906 Frekhaug eller til postmottak@meland.kommune.no

ArkivsakID: 18/1334

Adresse – Tiltak: Sætreviksmarka – Reparasjon av vasslekkasje på private stikkleidningar

Må fyllast ut:

Gnr/bnr:

57/51

Eigar/styrar/festar:

Sølvi og Eirik Skovne

Eg stadfester at eg eig (åleine eller saman med andre) den aktuelle vassleidningen som det er rapportert mogleg feil på. Når det er avklart om det er feil på vassleidningen, vil eg gje Meland kommune nærare melding.

ca 30? hytter som er tilknyttet

Eg eig ikkje (verken åleine eller saman med andre) den aktuelle vassleidningen som det er rapportert moglege feil på.

Grunngjeving:

[Stad og dato]

Bergen 2/7-18

Pål Skovne

Namn

TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID

Skjemaet skal sendast straks etter at vassleidningen er reparert, til
Postboks 79, 5906 Frekhaug eller til postmottak@meland.kommune.no

ArkivsakID: 18/1334
Adresse – Tiltak: Sætreviksmarka – Reparasjon av vasslekkasje på private stikkleidningar

Må fyllast:

Gnr/bnr:

57/51


Eigar/styrar/festar:


Sølvi og Eirik Skovrum

Skal fyllast ut av eigaren av stikkleidningen

<p>Kort utgreiing om arbeidet:</p> <p>Situasjonsplan kan teiknast inn på baksida av arket.</p>	<p>Se vedlagte kartutsnitt, 1) <u>Privat ledning til 57/51</u> Fant ingen lekkasje. Deris nærløst, "gjelgrodd". Har ikkje avdekket hele ledningen, men ingen indikasjon på lekkasje. 2) <u>Felles privat</u> Har inspisert i "nærområdet". Fant en lekkasje angitt med x på kart. Kappet og montert stejot-muffe.</p>
<p>Arbeidet er utført av:</p>	<p>Eirik Skovrum</p>
<p>Stad og dato: Bergen 2/7-18</p>	<p>Namn: Pål Skovrum</p>

VEDLEGG: KARTUTSNITT Gnr 57/51



-  Offentlig ledning
-  Ledning til Gnr 57/51
-  Felles privat